



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... *ПД-01-613-11*

гр. Пазарджик, ... *11.01* ... 2022 г.

ДО

Г-ЖА ВАСКА РАЧЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

ГР. СЕПТЕМВРИ, УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ № 37 А

ОБЩ. СЕПТЕМВРИ

На Ваш изх. № 32-00-218/20.12.2021 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на улични водопроводи в гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-613/20.12.2021 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАЧЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-613/20.12.2021 г. за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда да се извърши реконструкция – ново строителство на водопроводната мрежа и надземната инфраструктура по част от улиците в гр. Септември, както следва:

- Уличен водопровод по „Г. С. Раковски“ – от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Княз Борис I“;
- Уличен водопровод по ул. „Младост“ – от ул. „Пеньо Пенев“ до ул. „Васил Левски“.

Ще се извърши подмяна на старите участъци от уличните водопроводи и сградните водопроводни отклонения, които са обект на чести аварии. Новият водопровод се предвижда да се положи на противоположният край в уличното платно, спрямо съществуващият уличен водопровод, за да се избегне максимално спирането на водоподаването по време на строителството към потребителите. В участъците, в които има изградена нова газопроводна мрежа, новопроектираният водопровод ще се полага на противоположният край на уличното платно, спрямо газопровода. Чрез изграждане на новите водопроводи ще се осигури водоснабдяването на населението с по-чиста питейна вода, осигуряването на пожарна безопасност чрез монтажа на нови пожарни хидранти, ще се ограничат загубите на вода във водопреосната мрежа и ще се увеличи водното количество.

Цялата водопроводна мрежа и фасонните части към нея ще се изпълнят от полиетиленови тръби-висока плътност PE-HD за налягане PN10 или SDR17 от полиетилен тип PE100 на челна заварка съгласно европейска норма EN12201-2. На подходящи места през 150 м. ще се монтират надземни противопожарни хидранти ПХ 70/80.

гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ № 3, ет. 4

Тел: (+359) 34 401917, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: <http://www.riewpz.org>

Стр. 1 от 2

Водопроводът ще се положи на 1,50-1,60 м. от бордюра. Предвидено е направа на нови сградни водопроводни отклонения СВО с диаметър ф25 /ф63/ за всеки граничещ имот. На тях ще се монтира спирателен кран ТСК с охранителна гарнитура в тротоара на 0,50 м от бордюра.

ИП се намира в регулационните граници на гр. Септември. Площадките на засегнатите имоти, предмет на ИП не попадат, не засягат и не са в близост до елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), както и до обекти, подлежащи на здравна защита, и до територии за опазване на обектите на културното наследство.

Събирането и третирането на отпадъците, които се очаква да се формират по време на строителството ще се организира в съответствие със специализираната нормативна уредба, съгласно изготве План за управление на строителните отпадъци.

Експлоатацията и реализирането на ИП не води до натрупване на производствени и опасни отпадъци и не е свързано с дейности, отделящи замърсени отпадъчни води.

Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на отпадъчни води.

Така заявеното ИП, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Участъците, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

С оглед на гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Реконструкция на улични водопроводи в гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

