



Изм. № ... ПД-01-620- (3)

гр. Пазарджик, 12.12.2022 г.

ДО

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ“ ЕООД

ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ВТОРИ ЯНУАРИ“ № 6

ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез 2 (два) съществуващи кладенеца за питейно-битово водоснабдяване на с. Ляхово и с. Братаница, намиращи се в ПИ с идентификатор 44879.42.16, по КККР на с. Ляхово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с цел получаване на разрешително за водовземане от БД ИБР-Пловдив, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-620/16.11.2022 г.

Във връзка с внесеното уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

В поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44879.42.16, по КККР на с. Ляхово, с площ от 11 015 м², са изградени два тръбни кладенеца – ТК1^в и ТК2^а за водоснабдяване на с. Ляхово, общ. Пазарджик и с. Братаница, общ. Пазарджик.

Състоянието на двата кладенеца е добро, като дълбочините и начина на изпълнение са следните: ТК1^в - с дълбочина 40 м, стомана и ТК2^а - с дълбочина 39.30 м, етернит и се експлоатират едновременно.

За гореизброените водовземни съоръжения е издадено разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31510443/20.01.2014 г., което е било валидно до 20.01.2019 г. За тръбните кладенци ТК1^в и ТК2^а има издадена Заповед за учредяване на СОЗ - № СОЗ-М-332 от 19.10.2017 г. При трансформирането на „ВиК в ликвидация“ ЕООД във „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД е необходимо получаване на ново разрешително за водовземане от БД ИБР – Пловдив.

С настоящото ИП се предвижда да се продължи водовземането на подземни води от двата тръбни кладенци, намиращи се в ПИ с идентификатор 44879.42.16, по КККР на с. Ляхово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, за питейно-битово водоснабдяване на с. Ляхово и с. Братаница.

Двата тръбни кладенеца са разположени в имот с идентификатор 44879.42.16, по КККР на с. Ляхово, общ. Пазарджик, със следните координати:

	ТК1 ^в	ТК2 ^а
Географски координати	N 42°09'28.742"	N 42°09'29.259"
	E 24°13'32.090"	E 24°13'27.150"
Кота:	226.70	226.78

Необходимите средноденоношни водни количества за питейно-битово водоснабдяване на жител от двете села съгласно действащите норми за проектиране на водоснабдителни системи са:

- с. Ляхово - 52.08 m³/d (0.60 l/s); годишно – 19 009.2 m³ за селото;
- с. Братаница - 351.72 m³/d (4.07 l/s); годишно – 128 377.8 m³ за селото.

По данни на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД – Пазарджик за селата Ляхово и Братаница загубите възлизат на:

- за 2019 г.: Ляхово – 71.1%, Братаница – 80.2%
- за 2020 г.: Ляхово – 70.0%, Братаница – 76.5%
- за 2021 г.: Ляхово – 71.5%, Братаница – 80.0%.

Водопотреблението в селата Ляхово и Братаница включва реално ползвана вода от потребителите и загуби по ВиК мрежата, като немалка част от реално ползваната вода през периода април – октомври отива не за питейно – битово нужди, а за поливни.

При сравняване на стойностите съгласно действащите норми за проектиране на водоснабдителни системи и реално изразходваните водни количества, се вижда, че действително добиваните обеми подземни води от ТК1^в и ТК2^в са значително по-големи от предвидените в нормативните документи:

- за с. Ляхово 19 009.2 m³
- за с. Братаница 128 377.8 m³.

Ето защо режимът на работа на водовземните съоръжения ТК1^в и ТК2^в ще бъде определен на база по-голямата стойност, която в случая е на реално изразходваните водни количества:

- за с. Ляхово 42 962.0 m³
- за с. Братаница 240 105.0 m³.

За по-голяма сигурност предвид амортизацията на водопроводната мрежа предвиждаме резерв от 10%. Тогава стойността в годишен разрез става:

- за с. Ляхово 47 258.0 m³
- за с. Братаница 264 116.0 m³.

Средноденоношният дебит на ТК1^в и ТК2^в е $Q = 9.87 \text{ l/s} = 853.08 \text{ m}^3/\text{d}$ или по 5.00 l/s за всеки кладенец.

Той е значително по-малък от определените локални експлоатационни ресурси на ТК1^в и ТК2^в, които възлизат съответно на 16.00 l/s и 11.80 l/s. Максималният дебит, с който се експлоатират кладенците в прекъснат режим е по $Q_{\max} = 12.50 \text{ l/s}$ всеки - това е дебитът на монтираната центробежна помпа на терена.

Всеки кладенец трябва да работи по 9.5 часа на денонощие при дебит на помпата 25.0 l/s.

Като минимално водно количество, необходимо за обезпечаване на питейното водоснабдяване на селата Ляхово и Братаница чрез ТК1^в и ТК2^в, приемаме най-голямото годишно потребление за последните 3 години, което възлиза на 37 210 m³ за с. Ляхово, което е отчетено през 2019 г. и на 229 776 m³ за с. Братаница, което е отчетено също през 2019 г.

Така заявеното ИП не представлява **изменение** по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, което да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, **поради следните мотиви:**

1. С реализирането на ИП се предвижда да се продължи водовземането на подземни води с незначително увеличаване на необходимото количество, без да се извършват дейности по изграждане на нова техническа инфраструктура.

2. Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, вх. № ПД-01-620-(2)/05.12.2022 г., ИП е допустимо

от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), *Закона за водите* и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

Предвид гореизложеното, няма основание провеждане на процедура по глава шеста на ЗООС – оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0002057 „Бесепарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013г.), от която ИП отстои на повече от 6,04 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (ИП е извън границите на границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“) и **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез 2 (два) съществуващи кладенеца за питейно-битово водоснабдяване на с. Ляхово и с. Братаница, намиращи се в ПИ с идентификатор 44879.42.16, по КККР на с. Ляхово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с цел получаване на разрешително за водовземане от БД ИБР-Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: копие на становище на БД ИБР-СИХ № ПУ-01-1196-(1)/05.12.2022 г. – 7 стр.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

