



Изх. № ПА-О-648-(1)...

гр. Пазарджик, ..... 06.12. 2022 г.

ДО  
„ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ“ АД  
ГР. ПЛОВДИВ  
УЛ. „НЕСТОР АБАДЖИЕВ“ № 37

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на електропровод чрез 2 подземни кабелни линии 20 kV с входящ и изходящ кабел“, находящ се от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.3.372 до ПИ с идентификатор 56277.3.1580, м. Лагера по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-648/29.11.2022 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горещитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предмет на ИП е изграждане на електропровод чрез 2 подземни кабелни линии 20 kV с входящ и изходящ кабел, находящ се от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.3.372 до ПИ с идентификатор 56277.3.1580, м. Лагера, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик чрез отклонение от съществуващ подземен кабел. Отклонението ще се извърши чрез разкъсване, като по този начин ще бъде възможно пренасянето на произведената електроенергия от фотоволтаична централа, намираща се в ПИ с идентификатор 56277.3.1580. За ИП: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала – ФЕЦ с инсталирана мощност до 1 MWp“, в ПИ с идентификатор 56277.3.1580, м. Лагера по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик е издадено писмо, изх. № ПД-01-185-(1)/31.03.2022 г., по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, на директора на РИОСВ-Пазарджик.

За целите на ИП, с решение № 462 от 24.11.2022 г., взето с Протокол № 48 от заседание на Общински съвет - Пещера е разрешено изработване на проект за ПУП-Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура – електропровод чрез две кабелни линии 20 kV.

Трасето на ел. провода е подземно с приблизителна дължина от 10 м, преминаващо през следните имоти:

- ПИ с идентификатор 56277.3.372 – селскостопански горски ведомствен път, собственост на Община Пещера;
- ПИ с идентификатор 56277.3.1581 – селскостопански горски ведомствен път, собственост на „Грийн Форест Проджект“ АД
- ПИ с идентификатор 56277.3.1580 – за друг вид производствен, складов обект, собственост на „Грийн Форест Проджект“ АД.

Изграждането на двете подземни кабелни линии включва:

- изкопаване на трасето – траншеи (чрез машинен способ);

- полагане на кабели – кабелните линии се полагат без механически напрежения и повреди през време на монтажа;
- засипване на изкопа – кабелният изкоп се засипва с пръст, която се трамбова, след което се възстановява съответното външно покритие до изравняване на терена.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0002057 „Бесапарски ридове“, от която ИП отстои на повече от 2.28 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Изграждане на електропровод чрез 2 подземни кабелни линии 20 kV с входящ и изходящ кабел“, находящ се от ПИ с идентификатор 56277.3.372 до ПИ с идентификатор 56277.3.1580, м. Лагера по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**

Директор на РИОСВ-Пазарджик

