



Изх. № . *ПА-01-658-11*.....

гр. Пазарджик, ... *11.12.* ... 2022 г.

ДО

„МАРИЦА ЕКОФРОУЗ“ АД

ГР. СОФИЯ, Р.С. 1574, РАЙОН СЛАТИНА, УЛ. „ПОСТОЯНСТВО“ № 67А

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Доставка и монтаж на нов амонячен компресорен агрегат MYCOM, модел N200VLD-HE, работни условия -38°C/+35°C, ст. мощност 260 kW без подохлаждане, с плавно регулиране на студопроизводството“, в сграда с идентификатор 55155.508.434.18, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление вх. № ПД-01-658/01.12.2022 г.

Във връзка с внесеното уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената информация, с ИП се предвижда да се подмени съществуващо съоръжение – винтов компресорен агрегат към хладилна инсталация, работеща с амоняк (NH₃) с нов амонячен компресорен агрегат MYCOM, модел N200VLD-HE, работни условия -38°C/+35°C, мощност 260 kW без подохлаждане, с плавно регулиране на студопроизводството в сграда с идентификатор 55155.508.434.18 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

При планираната подмяна на компресорния агрегат не се предвижда промяна на количеството на хладилния агент NH₃ (амоняк) от 16t. Хладилната инсталация е в експлоатация от 1970 г.

При инсталиране на новия амонячен компресорен агрегат не се предвижда ново строителство и промяна на съществуващата инфраструктура.

Монтажът на компресорния агрегат не е свързан с отделяне на емисии и повишаване на шумовото натоварване.

Инсталацията е херметически затворена и по време на експлоатацията не се очакват емисии в атмосферния въздух с изключение на възникнали аварии, следствие течове

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура или промяна на съществуващата.

Описаните в уведомлението количества на хладилния агент NH₃ (амоняк), които се очаква да бъдат налични в хладилната инсталация не се променят и са под съответните прагови количества, посочени в колона 2 на част 2 от приложение № 3 на ЗООС. ИП не подлежи на процедура по глава седма, раздел първи от ЗООС.

Така заявеното ИП, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *Закона процедура по оценка на въздействието върху околната среда*.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013г.), от която ИП отстои на повече от 0,18 м.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (ИП е извън границите на границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“) и **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Доставка и монтаж на нов амониачен компресорен агрегат MYCOM, модел N200VLD-HE, работни условия -38°C/+35°C, ст. мощност 260 kW без подохлаждане, с плавно регулиране на студопроизводството“, в сграда с идентификатор 55155.508.434.18, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

