



Изх. №

ПД-01-659-(8)

гр. Пазарджик, 20.02.2023 г.

ДО

ОБЩИНА РАКИТОВО

ГР. РАКИТОВО, УЛ. „ИВАН КЛИНЧАРОВ“ № 57

ОБЩ. РАКИТОВО

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СУ „Св. Климент Охридски“, находящо се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62004.5.1321 по КККР на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление вх. № ПД-01-659/02.12.2022 г. и допълнителна информация от 18.01.2023 г., 09.02.2023 г. и 14.02.2023 г.

Във връзка с внесеното уведомление и допълнителна информация за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на инвестиционното предложение е въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СУ „Св. Климент Охридски“, находящо се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62004.5.1321 по КККР на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, което включва изграждане на децентрализирана сградна отоплителна система чрез:

- Доставка и монтаж на нов стоманен водогреен котел с номинална входяща топлинна мощност 0.480 MW, с гориво промишлен газьол (нафта за отопление) и природен газ, буферен съд, играещ ролята на топлинен акумулатор, нова спирателна и измервателна апаратура;
- Подмяна на разпределителна мрежа, колектор и тръбна разводка;
- Доставка и монтаж на водородна система за интеграция към горивния процес, която ще е снабдена със софтуер за визуализация на работните параметри, със система за контрол на горивния процес на консуматора /котел/, със система за безопасност;
- Изграждане на автономна фотоволтаична инсталация на покрива на сградата, с обща инсталирана мощност 100 kWp и акумулаторен блок за съхранение на излишната енергия;
- Доставка и монтаж на: LED панел 40 W за учебните стаи, администрация; LED осветител 10 W; LED прожектори 30 W за монтаж във физкултурния салон.

Произведената енергия от фотоволтаичната инсталация ще се използва и за производство на зелен водород по метода на електролизата, използван за обогатяване на горивната смес.

Водогреят котел ще се монтира в котелно помещение, като за съхранение на горивото за котела ще се използват 2 съществуващи цистерни за течено гориво по 8 m³ всяка, разположени в специално помещение, непосредствено до котелното. За дневна дажба ще се използва съществуващ резервоар с обем 1 m³, разположен в котелното помещение. Водородната система за интеграция към горивния процес разгражда вода до водород и кислород по метода на импулсна електролиза, а получения газ се добавя към

горивния процес. Системата консумира до 5 литра вода на час. Не се предвижда съхранение на получения газ.

За отвеждане на димните газове от котела се предвижда да се използва съществуващия комин, който е с височина 16,15 м спрямо кота +0,00 на сградата.

С ИП не се предвижда формиране на отпадъчни води. Отпадъците, формирани при реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *Закона* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда водите (ДВ, бр. 45/28.05.2021 г.), от която ИП отстои на повече от 1,87 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (ИП е извън границите на границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“) и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СУ „Св. Климент Охридски“, находящо се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62004.5.1321 по КККР на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

