



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № *ИД-01-687-(2)* .....

гр. Пазарджик, . *26.11.* ..... 2025 г.

ДО

ЗП П

Д

Н

ЗП С

Д

Н

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Монтиране на водогреен котел на биомаса (дървесен чипс, пелети от дървесна или слънчогледова люспа и др.), модел CS 950, номинална входяща топлинна мощност 948 kW“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06149.45.21, м. Млеко, по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-687/20.11.2025 г. и допълнителна информация от 25.11.2025 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

В ПИ с идентификатор 06149.45.21, м. Млеко, по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик има изградено помещение за котелно. В съществуващото котелно помещение е монтиран водогреен котел тип CS 800, произведен PASQUALICCHIO, Италия, с номинална входяща топлинна мощност 881,8 kW, който е разгледан и оценен с решение № ПК-47-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, издадено от директора на РИОСВ-Пазарджик. В същото помещение, с решение № ПК-56-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е разгледан и оценен котел за отопление с номинална входяща топлинна мощност 500 kW.

С настоящото ИП се предвижда вместо котел, с номинална входяща топлинна мощност 500 kW, да се монтира водогреен котел модел CS 950, произведен PASQUALICCHIO, Италия с номинална входяща топлинна мощност 948 kW. Използвано гориво биомаса (дървесен чипс, пелети от дървесна или слънчогледова люспа и др.). Котелът ще е със самостоятелно изпускащо устройство (комин) с височина 12 м от кота терен и диаметър Ф500 мм, изработен от неръждаема ламарина и

изолиран против топлинни загуби. За пречистване на отпадъчните газове е предвиден циклон за отделяне на твърдите частици, който ще бъде монтиран между котела и изпускащото устройство.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не представлява **изменение/разширение** по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на *ЗООС*, което да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, **поради следните мотиви:**

1. Предвижданата промяна вместо котел, с номинална входяща топлинна мощност 500 kW, да се монтира водогрееен котел, модел CS 950, произведен PASQUALICCHIO, Италия, с номинална входяща топлинна мощност 948 kW, е незначителна, т.к. за горивни инсталации с номинална входяща топлинна мощност от 0,5 MW до 1 MW са определени норми за допустими емисии в чл. 21, ал. 1 от *Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии* (обн. ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г.).
2. С ИП е предвидено пречиствателно съоръжение циклон за пречистване на отпадъчните газове.
3. По време на експлоатацията на котела, изпусканите емисии на вредни вещества не следва да доведат до промяна качеството на атмосферния въздух.

**Предвид гореизложеното, няма основание за провеждане на процедура по глава шеста, раздел III на ЗООС – оценка на въздействието върху околната среда.**

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0002069 „Рибарници Звъничево“, от която имота предмет на ИП отстои на повече от 3.36 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Монтиране на водогрееен котел на биомаса (дървесен чипс, пелети от дървесна или слънчогледова люспа и др.), модел CS 950, номинална входяща топлинна мощност 948 kW“ в ПИ с идентификатор 06149.45.21, м. Млечока, по КKKP

на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

***Настоящото писмо/становище е неразделна част от Решение № ПК-56-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, на директора на РИОСВ-Пазарджик.***

С уважение,

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**

*Директор на РИОСВ-Пазарджик*

