



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № . ПД-01-718-А.....

гр. Пазарджик, ... 17.12. .... 2025 г.

ДО

„ИСАВ 2“ ЕООД

ГР. СЕПТЕМВРИ

УЛ. „М. ГЕРМЕТО“ № 669

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Външен довеждащ водопровод и външна канализация за локално пречистени води към предприятие за производство на рафинирано соево масло с производствена и складова дейност, енергийни съоръжения“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 66264.11.490 (част от настоящ ПИ с идентификатор 66264.11.842), м. Адата по КККР на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-718/03.12.2025 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 96 от 11 Ноември 2025 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С ИП се предвижда изграждане на външен довеждащ водопровод и външна канализация за локално пречистени води към предприятие, за производство на рафинирано соево масло с производствена и складова дейност, енергийни съоръжения, находящо се в ПИ с идентификатор 66264.11.490 (част от настоящ ПИ с идентификатор 66264.11.842), м. Адата по КККР на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик.

Довеждащият водопровод ще е с дължина 666 м. Същият ще бъде положен по одобрено трасе в банката на местен път ПИ с идентификатори 66264.11.622, 66264.11.566 и 66264.11.609. Захранването на водопровода с вода ще се извърши от уличен водопровод АЦ 100 по ул. „Спартак“ в близост до кръстовище с ул. „Стефан Стамболов“ (съгласно становище № 16833 от 09.10.2024 г.). Водопроводът ще бъде изграден от полипропиленови тръби с висока плътност Ф 140 и ще осигурява вода за питейни и противопожарни норми на обекта.

Външната канализация ще е с дължина 712 м и ще отвежда отпадъчните води от площадката на предприятието до селищната канализация на гр. Септември. Канализацията ще се положи по одобрено трасе в банката на местен път ПИ с идентификатори 66264.11.622, 66264.11.566 и 66264.11.609. Заустването ще се извърши в улична канализация Б400 разположена по „Спартак“, с точка на заустване в близост до кръстовището с ул. „Стефан Стамболов“ (съгласно становище № 16833 от 09.10.2024 г.).

Поради голямото разстояние и ниската кота на площадката на предприятието е невъзможно гравитачно отвеждане на отпадъчните води до селищната канализация, което налага тяхното припомпване и разделяне на отвеждащата канализация на два участъка: гравитачен и напорен. За избягване на затлачване на тласкателя се предвижда локално пречистване на отпадъчните води. Канализацията ще се изпълни с тръби ПЕВП.

Формираните при реализацията на ИП земни маси ще се използват за обратен насип.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Трасетата на водопровода и канализацията, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Трасетата на водопровода и канализацията, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която трасетата отстоят на повече от 660 м.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Външен довеждащ водопровод и външна канализация за локално пречистване на води към предприятие за производство на рафинирано соево масло с производствена и складова дейност, енергийни съоръжения“ в ПИ с идентификатор 66264.11.490 (част от настоящ ПИ с идентификатор 66264.11.842), м. Адата по КККР на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**

Директор на РИОСВ-Пазарджик

