



X

Изм. № ПД-01-750-1/09.01.2026

ДО  
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД  
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

МРЕЖОВИ РЕГИОН СМОЛЯН  
ГР. СМОЛЯН, УЛ. „РОДОПИ“ №4

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Подмяна на мрежови трансформатор 400kVA, 20/0.4kV в ТП „4-Сърница“ в УПИ XIII-Трафопост по ПРЗ на гр. Сърница, с нов мрежови трансформатор с автоматично регулиране на напрежението 630 kVA 20/0.4 kV

Във връзка с внесеното уведомление за горечитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което се приема за уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда да се подмени съществуващ мрежови трансформатор 400kVA, 20/0.4kV с нов мрежови трансформатор с автоматично регулиране на напрежението (МТАРН) 630 kVA, 20/0.4 kV в ТП „4-Сърница“, в УПИ XIII-Трафопост по ПРЗ на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик.

Отпадъците, генерирани при реализацията на ИП, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда*.

Имотът, в който ще се осъществи ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера и местоположението на ИП, при осъществяването му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на *Глава втора от Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

**X**

---

инж. Сърма Атанасова  
за Директор на РИОСВ - Пазарджик

*(упълн. със заповед № РД-08-5/14.01.2021 г.)*