



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПД-01-8- (1)

гр. Пазарджик, . 28.01. . . . 2025 г.

ДО

Г-Н MARTIN

ГЕОРГИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД

ГРАД СОФИЯ, РАЙОН „ОБОРИЩЕ“, УЛ. „ВЕСЛЕЦ“ № 5

На Ваш № ЦУ-67-00-42/02.12.2024 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Чаира“ – доставка и подмяна на генератори, турбини, основни и спомагателни съоръжения, системи за контрол. Изпитвания и въвеждане в експлоатация на хидроагрегат 1 (ХА 1) и хидроагрегат 4 (ХА 4)“, находящ се в курорт Чаира, в землището на с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-8/10.01.2025 г. с възложител: „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на настоящето ИП е пълната подмяна на съществуващите хидроагрегат 1 (ХА 1) и хидроагрегат 4 (ХА 4), разположени изцяло в подземната част на Помпено-акмулираща водоелектроенергетическа централа (ПАВЕЦ) „Чаира“.

Съгласно приложен към уведомлението технически паспорт ТП-4-160/21.11.2016 г. сградата за енергопроизводство е разположена в землището на с. Сестримо, общ. Белово, курорт Чаира, квартал 4, УПИ II, който е имот с идентификатор 66319.502.445 по КККР на с. Сестримо, общ. Белово.

Предложението има за цел да увеличи експлоатационната надеждност и да подобри възможностите и бързодействието на централата при участие в първичното и вторично регулиране на честотата на електроенергийната система на страната и участието на ПАВЕЦ при възстановяване енергийната система, чрез пълната подмяна на два от своите хидроагрегатата с изцяло нови.

ПАВЕЦ „Чаира“ е с обща инсталирана мощност – генераторна мощност 864 MW и помпена мощност - 788 MW. Централата е използваща многократно енергията на водна маса за произвеждане на електричество, имаща възможност да изпомпва вода от по-ниско разположен водоем язовир „Чаира“, обратно в основния горен язовир „Белмекен“.

Централата се състои от надземна част (административна сграда, в която е разположена и външна командна зала за управление на хидроагрегатите) и подземна част

(каверна) на 350 м под земната повърхност, достъпът до която се извършва през тунел, с дължина $L=1280$ м.

В каверна с размери $111,5/22,5$ м и максимална височина 43 м са монтирани четири вертикални ХА тип „Франсис“, които могат да работят, както в турбинен, така и в помпен режим. Всеки агрегат е с мощност 216 MW в генераторен и 197 MW в помпен режим.

ПАВЕЦ „Чаира“ има разрешение за ползване №96/15.05.1995 г. за първи пусков комплекс и разрешение за ползване №306/18.08.1999 г. - за втори етап.

Към момента в ПАВЕЦ „Чаира“ се извършва рехабилитация на хидроагрегатите, за което е издадено разрешение за строеж от Община Белово № 6 от 10.02.2020 г. На ХА 4 са извършени пълен обем от дейности, предвидени в рехабилитацията, но по време на водните проби се установяват обстоятелства непозволяващи въвежданото му в експлоатация, след което е взето решение да се извърши пълна подмяна на ХА 4.

На ХА 1 не са стартирали дейностите по рехабилитация.

На ХА 2 и ХА 3 се извършва рехабилитация по цитираното разрешение за строеж.

Ще се монтират два пълни комплекта нови обратими мотор-генератора на ХА 1 и ХА 4, със следните основни характеристики, равни или по-големи от съществуващите: номинална мощност в генераторен режим $S \geq 235$ MVA; номинална мощност в моторен режим при $U_r \cos \varphi = 0,95$, $P \geq 224$ MW; реактивна мощност при U_r , 50 Hz $\cos \varphi = 0$ (инд.): $-Q \geq 170$ MVar; реактивна мощност при U_r , 50 Hz $\cos \varphi = 0$ (кап.): $+Q \geq 130$ MVar; номинално напрежение на статора: $U_r = 19$ kV.

Не се предвижда ново строителство на сгради.

Така заявеното ИП за подмяна на съществуващи хидрогенератори ХА 1 и ХА 4 и на ПАВЕЦ „Чаира“, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, в който ще се осъществи ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположените защитени зони са BG0002129 „Рила буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 24/2020 г.) и BG0000636 „Ниска Рила“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № РМС 177 от 3 април 2019 г. (Обн. ДВ. бр. 29 от 8 Април 2019 г.), които отстоят на не по-малко от 0,14 km.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън граници на защитени зони и съществуваща производствена площадка) и характера на заявеното изменение на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Чаира“ – доставка и подмяна на генератори, турбини, основни и спомагателни съоръжения, системи за контрол. Изпитвания и въвеждане в експлоатация на хидроагрегат 1 (ХА 1) и хидроагрегат 4 (ХА

4)“, находящ се в курорт Чаира, в землището на с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор РИОСВ-Пазарджик

