



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № ... *ПД-01-869*

гр. Пазарджик, ... *06.03* ... 2018 г.

ДО
Д-Р КОСТАДИН ТОДОРОВ КОЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
ГР. ВЕЛИНГРАД
БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ № 35

На Ваш изх. № 32-01/18 от 06.03.2018 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на водопроводна мрежа по улица „Вела Пеева“ и улица „Тошо Стайков“, в гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-869/06.03.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-869/06.03.2018 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е реконструкция на водопроводна мрежа по улица „Вела Пеева“ и улица „Тошо Стайков“, в гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

Реконструкцията за подобект: улица „Тошо Стайков“, гр. Велинград включва изграждане на нов транзитен водопровод с трасе по ул. „Тошо Стайков“ от ОТ 57 (при кръстовище с бул. „Хан Аспарух“), с обща дължина 531 м, диаметър ф355 PN16, както и нов обслужващ водопровод с диаметър ф110, ф125 и PN10. Предвижда се съществуващия стоманен водопровод ф180 и двата етернитови водопровод ф100 и ф200 да отпаднат.

При ОТ 57 ще се направят две нови връзки на новия ф355 с двата съществуващи водопровода, където ще се монтират три спирателни крана на съществуващия стоманен водопровод. В северния край на трасето ще се изгради нова кранова шахта, където ще се монтират спирателни кранове за връзка със съществуващите водопроводи.

Улица „Тошо Стайков“ при ОТ 44-41 пресича река Луковица със стоманен мост, като реката в участъка е коригирана с масивни каменни зидани стени. Предвидено е „П“-образно въздушно преминаване на новия водопровод над реката. Преминаването на тръбата ще стане на носеща стоманена конструкция. Участъкът, който пресича реката е с

дължина 12.8 м. профилът на преминаването е избран така, че да не засича живото сечение на корекцията на реката, с цел предпазване на водопровода при високи води.

Реконструкцията за подобект: улица „Вела Пеева“, гр. Велинград включва подмяна на съществуващия водопровод по ул. „Вела Пеева“ без подмяна на диаметрите. Новопроектираният водопровод е предвиден за изграждане с диаметър 100 PEHD PN 10 SDR 17 и е съобразен със съществуващата водопроводна мрежа и регулация на гр. Велинград. Новият водопровод е предвидено да се положи спрямо показаните монтажни планове на разстояние 1,0 м съгласно новата и съществуваща бордюрна линия. По трасето на водопровода са предвидени всички нужни арматури: СК, ПХ, сградни отклонения.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Трасетата на водопроводите, обекти на ИП, не попадат в границите на защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Най-близко разположените защитени зони са BG0001030 „Родопи-Западни“ и BG0002063 „Западни Родопи“, от която трасетата отстоя на не по-малко от 3.07 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Реконструкция на водопроводна мрежа по улица „Вела Пеева“ и улица „Тошо Стайков“, в гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕВГЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

