

**ДО: ДИРЕКТОР РИОСВ
УЛ. „ГЕН.ГУРКО“ № 3 ЕТ.4
ГР. ПАЗАРДЖИК**

Относно: Ваш № ПД-01-452-(18) и внесена информация за преценка
необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение за изграждане на Складово
стопанство на пропан – бутан с обем до 100 м³

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕШЕВ,

Във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на Складово
стопанство на пропан – бутан с обем до 100 м³, Ви информираме, че:

1. На площадката на която ще се реализира инвестиционното намерение ще бъде
направена промяна в наличностите на запалими вещества съхранявани в
стационарни резервоари, която включва:

1.1. Прекратява се съхранението на веществата метилизобутилкетон и хексан в
стационарни резервоари.

1.2. Ще се употребява ново веществво- манганов дихлорид, което ще се съхранява в
пластмасови опаковки, в склад.

1.3. Разтворителите които ще се съхраняват в стационарни резервоари, се
переразпределят в наличните резервоари, включително и в освободените от
метилизобутилкетон и хексан.

Не се очаква промяната да окаже отрицателно въздействие върху околната среда,
тъй като резервоарите за съхранение са съществуващи и съхраняваните в тях
вещества не са нови. Рисковете произлизащи от тяхното съхранение са оценени в
извършената оценка съгласно чл. 99б от ЗООС. Не се очаква промяна в
идентифицираните опасности и в зоните на въздействие.

2. Възможните неблагоприятни последствията от идентифицираните сценарии на
аварии в инвестиционно намерение за изграждане на Складово стопанство на

пропан – бутан (монтиране надземно резервоари за пропан- бутан в саркофаг, приравнени към подземен монтаж) с обем до 100 м³ и тегловен капацитет 56 тона са оценени в извършената оценка съгласно чл. 99б от ЗООС. Резултатите от тази оценка показват, че:

Зоните на поражение засягат основно площадките на „Биовет“ АД.

Между мястото на аварията и териториите извън площадката на предприятието има сгради на Биовет, които напълно изолират съседните площи.

Не се засягат жилищни зони (*поради наличието на плътна бариера от производствени сгради между мястото на аварията и жилищната зона*) и други чувствителни обекти и обществени сгради.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до промяна на външните граници на безопасната зона около предприятието.

Не се очакват трансгранични въздействия на големи аварии.

3. С цел избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, ще бъдат изпълнени следните мерки:

3.1. Районът около резервоарите ще бъде заграден с метална ограда (тип мрежа) с височина 2.5 m и врата, която се заключва.

3.2. В помещението на изпарителната и газорегулаторната инсталация ще се осигури принудителна смукателна аварийна вентилация, Ех изпълнение с 8 кратен въздухообмен на час.

3.3. В котлована до люковете на резервоарите, в изпарителното помещение, в котелното помещение и до всеки котел ще се монтират на 100 mm височина от пода, датчици за газ- LPG към газ централа

3.4. Осигуряване сигнализация и пряка защита чрез изключване на ел. част и затваряне на дистанционно управляеми кранове.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

