

4550 Пещера, ул. Петър Раков № 39  
Тел. (0350) 656 37; Факс (0350) 656 07 или 656 36  
e-mail: biovet@biovet.com; www.biovet.com„БИОВЕТ“ - АД  
№ 6086/25.11.22г.**ДО: ДИРЕКТОР РИОСВ  
УЛ. „ГЕН.ГУРКО“ № 3 ЕТ.4  
ГР. ПАЗАРДЖИК**

Относно: Ваш № ПД-01-452-(18) и внесена информация за преценка  
необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение за изграждане на Складово  
стопанство на пропан – бутан с обем до 100 м<sup>3</sup>

**УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕШЕВ,**

Във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на Складово  
стопанство на пропан – бутан с обем до 100 м<sup>3</sup>, Ви информираме, че:

1. При смяна на горивото от природен газ на пропан- бутан ще бъдат сменени дюзите на горелките.
2. При смяна на горивото няма да се променя височината на изпускащите устройства.
3. При работа на гориво пропан- бутан за всички котли ще бъде спазвана норма за допустима емисия (НДЕ) 200 mg/Nm<sup>3</sup> за NO<sub>x</sub> и 35 mg/Nm<sup>3</sup> за SO<sub>2</sub>.

При работа на природен газ за три от котлите НДЕ за NO<sub>x</sub> е също 200 mg/Nm<sup>3</sup>. Едновременно работят не повече от три котли т.е. в най- лошия случай и преди и след промяната ще работят 3 котела, спазващи НДЕ - 200 mg/Nm<sup>3</sup>.

По отношение на SO<sub>2</sub>, НДЕ 35 mg/Nm<sup>3</sup> беше прилагана и при работа на природен газ до актуализацията на КР 28/2005 от 20.07.2021, когато бяха приложени нормите съгласно „Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации“.

Тъй като няма да се променя и височината на изпускащите устройства не следва да се очаква промяна и в приземните концентрации на замърсителите.

4. По време на изкопните работи при изграждането на складовото стопанство за пропан – бутан при необходимост строителната площадка ще бъде оросявана за да се предотвратят неорганизирани емисии на прах.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

.....  
  
Ангел Желязков

