



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № КД-01-2553  
2904  
Пазарджик, .....2014 год.

ДО  
„ЕВН България Електроразпределение” ЕАД  
4500 ГР. ПАНАГЮРИЩЕ  
УЛ. „АСЕН ЗЛАТАРЕВ” № 5

На Ваше уведомление от 17.07.2014 г.

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Външно електрозахранване на Пречиствателна станция за отпадъчни води” в имот с идентификатор 55302.107.301, местност „Мрамор” по КKKP на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик внесено с вх. № КД-01-2553/17.07.2014г.

Във връзка с Ваше уведомление и на основание чл. 5, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС) и чл. 40, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС)* Ви информираме за следното:

**I. По отношение на приложимата процедура по реда на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):**

Инвестиционното предложение предвижда да се изградят две нови подземни кабелни линии 20 kV в общо трасе.

Предвидено е да се захрани нов БКТП в имот с идентификатор 55302.107.301 чрез нови кабелни линии с разкъсване на съществуващ въздушен електропровод 20 kV „Калина” от подстанция 110/20 kV „Панагюрище” на стълб №17.

Необходимостта от изграждане на новите кабелни линии е мотивирана с това, че чрез новите линии 20 kV ще бъде присъединена към електроразпределителната мрежа Пречиствателната станция за отпадъчни води - Панагюрище.

За ИП „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на гр. Панагюрище” в имот с идентификатор 55302.107.301 по КKKP на гр. Панагюрище, има издадено Решение № ПК-21-ПР/2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е преценено да не се извършва ОВОС.

Така заявеното инвестиционно предложение за изграждане на нови подземни трасета за електрозахранване, **не представлява разширение или изменение** по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и **не е необходимо провеждане на процедура по глава шеста на ЗООС**, тъй като инвестиционното

предложение няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда поради следните мотиви:

- Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение №1 или №2 *Закона за опазване на околната среда*.
- Планираното изменение е свързано само с изграждането на две нови подземни кабелни линии 20 kV в общо трасе за захранване на ПСОВ-Панагюрище и не се предвижда промяна в параметрите на ИП „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на гр. Панагюрище“.
- При реализацията на ИП не се очакват значителни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.

## **II. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично разнообразие:**

Горепосоченото инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) (ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.).

На основание чл. 15 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“**, поради следните **мотиви**:

- трасето, обект на ИП, **не попада** в границите на защитени зони, съгласно *Закона за Биологичното разнообразие* и **не попада** в границите на защитени територии, съгласно *Закона за защитените територии*;
- инвестиционното предложение е с такова естество и местоположение, че няма да доведе до пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове от защитени зони;
- при осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

**Настоящото е неразделна част от Решение № ПК-21-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ-Пазарджик.**

С уважение,

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**

Директор РИОСВ-Пазарджик

