



РЕШЕНИЕ № ПК-21-ПР/2020 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС и становища на БД ИБР - Пловдив и РЗИ - Пазарджик

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на трасе за присъединяване на възлова станция към фотоволтаични системи“, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65468.115.1, м. „Сакарджа“ по КККР на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „РИАЛ СТЕЙТС“ ЕООД

със седалище: гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 3, ет. 7

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на възлова станция в ПИ с идентификатор 65468.115.1, м. „Сакарджа“ по КККР на с. Сбор, общ. Пазарджик и присъединяването ѝ посредством въздушна кабелна линия с дължина 2 010 метра до междустълбие номер 41 и 42 на ВЕЛ 110 kV „Бъта-Априлци“.

Трасето попада в землищата на с. Априлци и с. Сбор, като ще започва от ПИ с идентификатор 65468.115.1 и ще преминава през ПИ с идентификатори 65468.115.6, 65468.119.3, 65468.119.4, 65468.119.6 и 65468.121.9 и ПИ с идентификатор 65468.121.10. Същото ще се състои от 8 ъглови и 2 носителни стълба, като няма да пресича инфраструктурни съоръжения.

Предвижда се изграждане на стоманено-решетъчни стълбове (СРС) с болтова сглобка, поцинковани, монтирани върху стоманено-решетъчна основа на 10 бетонни фундамента в определените в проекта за тази цел места (всяка стъпка ще е с размер 100 м²).

Конструкцията на новите стълбове, предвидени за реализирането на настоящото ИП, както и окачването на проводниците към тях не противоречат на мерките, заложи в „Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания /Бернска конвенция/”.

В точките на окачване на носещите изолаторни вериги, в конзолите на стълба на носещите стълбове, ще бъдат предвидени типови устройства против кацане на птици, което предназначение е да не позволяват кацането и гнезденето на птици над носителните вериги. Температурата на загряване на проводника не превишава пределно допустимите такива, опасни за кацане на птици. Всеки стълб ще се заземява, при което се намалява риска от опасни нива на крачни напрежения опасни за хора и животни.

При строителството на въздушната електропроводна линия 110 kV ще бъдат извършени следните основни дейности:

- Пикетаж и кариране на изкопи за основи на стълбовете.
- Направа на изкопи, машинно в земна почва.
- Монтаж и нивелиране на стомано-решетъчни основи.
- Полагане на готов бетон в основи на стълбове с кофраж.
- Полагане на подложен бетон.
- Зариване и трамбоване на пръст в основи на стомано-решетъчни стълбове.
- Разхвърляне на пръст около основи на стомано-решетъчни стълбове.
- Монтаж и изправяне на стомано-решетъчни стълбове болтова конструкция.
- Монтаж и окачване на носителни изолаторни вериги за 110 kV.
- Монтаж и окачване на опъвателни изолаторни вериги за 110 kV.
- Подготовка и монтаж на пресови контактни съединения.
- Монтаж на мост за фазов проводник.
- Монтаж на устройства за защита на и от птици върху стълбовете – устройствата предотвратяват кацане на птици върху стълбовете.
- Развиване, монтаж и регулиране на проводници.
- Монтаж, развиване и регулиране OPGW.
- Монтаж на С-блок за OPGW, в комплект с арм. части.
- Монтаж на опъвателно окачване за OPGW, в комплект с арм. части.
- Монтаж на опъвателно окачване за м.з.в – комплект.
- Монтаж на спусъци (1.5 m дължина) за заземяване на м.з. въже към носителни стълбове.
- Монтаж, развиване и регулиране м.з.в.
- Монтаж на ОЖ табели върху СРС.
- Номериране, датиране и направа на надписи с диспечерско наименование на стомано-решетъчни стълбове.
- Монтаж на двуколови заземители на стомано-решетъчни стълбове.
- Монтаж на виброгасители на фазови проводници.
- Монтаж на виброгасители на OPGW, комплект с арм. части.
- Монтаж на фиксиращи клеми за OPGW

Предпускови изпитания:

- Подготовка за изтегляне на линия над водно течение.
- Измерване контактни съединения при монтаж.
- Измерване преходно съпротивление на заземители на СРС.
- Измерване на затихване на оптична линия, двупосочно.
- Заснемане на координати на стъпки на СРС.

При строителството на подстанция 110 kV ще бъдат извършени следните основни дейности:

- Изграждане на бетонни фундаменти за модулно компактно комутационно и защитно оборудване 35 kV и 110 kV закрит и открит монтаж.
- Изграждане на бетонен фундамент за силов повишаващ трансформатор 35/110 kV.
- Направа на изкопи, машинно в земна почва.

- Полагане на готов бетон в основи с кофраж.
- Изграждане на командно-технологична сграда за управление на подстанцията – сградата ще бъде изградена от стоманена конструкция с термо-панели, със следните оформени помещения: входен коридор, линейно-апаратна стая, баня с тоалетна, командна зала, зала на закрита разпределителна уредба 35 kV, стая за документация.
- Откритата разпределителна уредба ще бъде изградена по схемата „блок линия - трансформатор“.
- В близост до силовия трансформатор ще бъде монтиран маслен трансформатор за собствени нужди 35/0,4 kV с номинална мощност 50 KVA, присъединен към кабелната сборка 35 kV през разединител с предпазители.
- Компактната разпределителна уредба КРУ на 36 kV е за първично разпределение на електроенергията с елегазова изолация.
- Провеждане на пускови проби и изпитания.

Реализацията на ИП не налага изграждане на нова техническа инфраструктура, вкл. промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

При строителните дейности не се очаква генериране на значителни количества отпадъци, т. к. като се предвижда извършване основно на дейности по сглобяване на елементите на металните стълбове и монтиране на кабели.

ИП не е свързано с формиране на отпадъчни води.

На основание чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* е поискано становище от БД ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-438(1)/18.06.2020 г. и наш вх. № ПД-01-289-(4)/18.06.2020 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021) и *Закона за водите* (ЗВ).

Според представената информация в уведомлението информация (координати на тресе), мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „**Река Елшишка**“ с код **BG3MA800R224**. Попада в чувствителна зона „водосбор на р. Тунджа“ с код **BGCSAR112**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. ИП не попада в зони за защита на водите съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включени в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло **BG3G00000Pt044** – „**Пукнатинни води – Западно – и централнобалкански масив**“. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

ИП се намира извън определените райони със значителен риск от наводнения (РЗПРН) в ПУРБ на ИБР 2016-2021 г. и извън определените зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплахата от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от *Закона за водите*.

ПИ с идентификатор 65468.115.6 попада във водосбор на притоци, вливащи се в райони със значителен потенциал от наводнения – **APSFR_MA_15 (Тополница – устие)**.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от *Наредбата за ОВОС* с писмо с изх. № ПД-01-289-(9)/02.07.2020 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г. и посл. изменения.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни*

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г. и посл. изменения.).

Трасето на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и не попада в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „а“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда* и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Целта на инвестиционното предложение е чрез изграждането на въздушна кабелна линия с дължина 2 010 м. до междустълбие номер 41 и 42 на ВЕЛ 110 kV „Бъта-Априлци“ да се осъществи присъединяването на възлова подстанция 110 kV в ПИ с идентификатор 65468.115.1. м. „Сакарджа“ по КККР на с. Сбор, с електроенергийната система и изнасянето на произведената електроенергия от ФЕЦ „Риал Стейтс“. Всички съоръжения на подстанция и въздушна кабелна линия 110 kV ще бъдат изградени над земната повърхност върху бетонни фундаменти и предвид вида на предлаганото строителство (сглобяване на елементите на металните стълбове и монтиране на кабели.) се предполага, че извършваните строително-монтажни дейности, няма да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда в района.
2. Не се очакват кумулативни въздействия от изграждането на въздушната кабелна линия и подстанция 110 kV. ИП е свързано с инвестиционни предложения за изграждане на фотоволтаични инсталации, които ще бъдат разположени в имоти с идентификатор 00571.1.5, 65468.109.8, 65468.109.12, 65468.112.4, 65468.112.6, 65468.105.8, 65468.115.6, 65468.115.1, 65468.107.1, 65468.112.15 (номер по предходен план 106001), 65468.112.11, 00571.2.1 и 00571.1.4, за които са издадени Решение № ПК-139-ПР/2008 г.; Решение № ПК-140-ПР/2008 г. и Решение № ПК-07-ЕО/2014 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.
3. Реализацията и експлоатацията на ИП не са свързани с добив и директна експлоатация на природни ресурси, както и изграждане на нова техническа инфраструктура. Всички компоненти, устройства и оборудване ще се доставят в готов фабричен вид на обекта.
4. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив с вх. № ПД-01-289-(4)/18.06.2020 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021) и *Закона за водите* (ЗВ) при спазване на поставените условия
5. При изграждането на въздушна кабелна линия 110 kV подстанция и експлоатацията им няма условия за замърсявания на околната среда или дискомфорт за хората, животинските и растителните видове. Реализацията и експлоатацията на ИП не води до натрупване на производствени и опасни отпадъци и не е свързано с дейности, отделящи производствени отпадъчни води.
6. Със становище с вх. № ПД-01-289-(11)/06.07.2020 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Площадките на имотите – ПИ 65468.115.1, ПИ 65468.115.6, ПИ 65468.119.3, ПИ 65468.119.4, ПИ 65468.119.6, ПИ 65468.121.9, ПИ 65468.121.10, през които ще преминава въздушната кабелна линия с дължина 2 010 м. се намират извън населените места в землищата на с. Априлци и с. Сбор. Всяка стъпка ще заема площ от 100 м² в рамките на предвидените за целта имоти, без да се засягат съседни земеделски земи.
2. Трасето на ИП НЕ попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000” и защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Най-близко разположена до трасето е защитена зона е BG0000426 „Река Луда Яна” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 122 от 02 март 2007 г. (ДВ бр. 21 от 09.03.2007 г.), от която отстои на не по-малко от 4,22 km.
3. На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”, поради следните мотиви:
 - 3.1. Няма данни териториите, през които ще преминава трасето на въздушната линия, да са миграционни коридори на видове птици – предмет на опазване на защитени зони.
 - 3.2. Предвижда се върху стълбовете да се монтират типови устройства против кацане на птици, които ще намалят риска от увреждане и смърт на птиците в района на ИП.
 - 3.3. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат до:
 - пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „Натура 2000”;
 - нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „Натура 2000”;
 - отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”.
4. Съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-289-(4)/18.06.2020 г.,
 - 4.1. ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Елшишка“ с код BG3MA800R224. Попада в чувствителна зона „водосбор на р. Тунджа“ с код BGCSAR112, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. ИП не попада в зони за защита на водите съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включени в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР.
 - 4.2. ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Pt044 – „Пукнатинни води – Западно – и централнобалкански масив“. В подземните

водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

4.3. ИП се намира извън определените райони със значителен риск от наводнения (РЗПРН) в ПУРБ на ИБР 2016-2021 г. и извън определените зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплахата от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от *Закона за водите*.

5. Площадките на имотите не попадат в близост или в мочурища и речни устия – на 800 м южно от стълб № 1 се намира коритото на р. „Елшишка“, не засягат крайбрежни зони и морска околна среда. Не са в близост и не засягат горски и планински райони – на 950 м. южно от стълб № 1 се намира иглолистна и широколистна гора в землището на с. Щърково, както и обекти подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на изграждането на въздушната кабелна линия и възлова станция, е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти.
2. Местоположението и характера на инвестиционното предложение не предполагат трансгранично въздействие.
3. Вследствие реализацията на ИП не се очаква въздействие върху хората, здравето им, флората и фауната, почвите, земеползването, материалните активи, хидрологията и качеството на водите, качеството на въздуха, климата, шума и вибрациите, ландшафта, и биологичното разнообразие.
4. По време на експлоатацията и реализацията на ИП, няма дейности отделящи замърсени отпадъчни води, поради което не се очаква кумулативен ефект върху хидрологията и качеството на повърхностните и подземни води в района.
5. Характерът на предложението не предполага използването на вредни вещества, както и генериране на значителни количества отпадъци и вредни емисии, които да доведат до негативни влияния върху компонентите на околната среда и здравето на човека.
6. Няма да има източници на шум, свързани с реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение, които да окажат отрицателно въздействие. Очакваното минимално въздействие е локално и за ограничено време – до завършване на строителните-монтажните работи.
7. Реализацията на инвестиционното предложение не влиза в противоречие, недопустимост и пряко въздействие с други одобрени и в сила устройствени планове, обекти и дейности. Същото е в пряка връзка с ИП за изграждане на фотоволтаична централа за производството на „чиста“ електроенергия.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* (посл. изм. ДВ. бр. 21 от 13 Март 2020 г.) и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* (посл. изм. и доп. обн. ДВ. бр. 31 от 12 Април 2019 г.):

1. Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение засегнатото население, чрез съобщение на интернет страницата си на адрес – <https://e-razgrad.bg>.
2. На 12.06.2020 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.
3. РИОСВ-Пазарджик, с писмо изх. № ПД-01-218-(2)/04.05.2020 г., уведомява кмета на Община Пазарджик и кметовете на с. Сбор и с. Априлци за постъпилото инвестиционно предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик и чрез поставени съобщения на информационните табла в сградата на Община Пазарджик, Кметство Сбор и Кметство Априлци, за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Кметство Сбор и Кметство Априлци не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При реализацията на ИП върху стълбовете да бъдат монтирани типови устройства против кацане на птици, съгласно представената информация.
2. Да не се допускат сечи на естествената крайбрежна растителност, извън сервитута на трасето в ПИ с идентификатор 65468.115.6 по КККР на с. Сбор.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от *ЗООС* при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от *ЗООС* решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 30.07.2020 г.

ИНЖ. ПАНАЙОТ ДАЛАКЧИЕВ
за Директор на РИОСВ – Пазарджик
(упълн. със заповед № РД-08-96/16.07.2018г.)

