



Изх. № ПД-01-66/(1).....

гр. Пазарджик, 19.02..... 2025 г.

ДО

ИНЖ. ГЕОРГИ ПАВЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА

ГР. СТРЕЛЧА, ПЛ. „ДРУЖБА“ № 2

ОБЩ. СТРЕЛЧА

На Ваш изх. № С-858/07.02.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „20 април“ и още 10 улици в гр. Стрелча“, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-66/07.02.2025 г.

УВАЖАЕМИ ИНЖ. ПАВЛОВ,

Във връзка с Ваше уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (ДВ, бр. 73/2007 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Община Стрелча предвижда реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа ул. „20 април“ и още 10 улици, гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик. Реконструкцията включва подмяна и изграждане на водопроводи по отделни участъци от ул. „20-ти април“ и още 10 улици от регулацията на гр. Стрелча с обща дължина 2110,07 м., както и подмяна и изграждане на канализация по ул. „20 април“ с обща дължина 186 м.

Подмяната/изграждането на нови водопроводи ще бъде по участъци от улици, както следва:

- водопровод по ул. „20 април“ от бул. България до ул. „Бунай“ — висока зона;
- водопровод по ул. „20 април“ от ул. „Бунай“ до ул. „Велко Иванов“;
- водопровод по ул. „Енчо Фингаров“ от бул. „България“ до ул. „20 април“;
- водопровод по ул. „Славянска“ от бул. „България“ до ул. „20 април“;
- водопровод по ул. „Яко Кацаров“ от бул. „България“ до ул. „20 април“;
- водопровод по ул. „Патриарх Евтимий“ от бул. „България“ до ул. „20 април“;
- водопровод по ул. „Черковна“ от ул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Г. Найденов“;
- водопровод по ул. „Баба Тонка“ от ул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Яко Кацаров“ 1;
- водопровод по ул. „П. Волов“ от ул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Яко Кацаров“;
- водопровод по ул. „Неофит Рилски“ от ул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Велко Иванов“;
- водопровод по ул. „Бунай“ от ул. „20 април“ до ул. „Тодор Каблешков“;
- водопровод по ул. „Крайречна“ от бул. „България“ до ул. „Крайречна“ — край реката.

Към настоящия момент в на ул. „20-ти април“ между улиците „Енчо Фингаров“ и „Золотухин“ има разрушен участък от канализационната мрежа. Предвижда се изграждането му от полипропиленови тръби PP DN 600 им и дължина L=130 м.

На ул. „20-ти април“ в участъка между улиците „Бунай“ и „Яко Кацаров“ няма изградена канализация. Предвижда се изграждане на нова канализация от полипропиленови тръби PP DN 400 им и дължина L=56 м.

Канализацията зауства в съществуваща РШ на кръстовището с ул. „Яко Кацаров“. Канализационната мрежа е предвидена да се изпълни от гофрирани канализационни тръби от полипропилен. Предвидени са бетонови ревизионни и дъждоприемни шахти.

Предвижда се подмяна на всички сградни водопроводни отклонения до регулационната линия. На всяко СВО ще се монтира тротоарен СК /ЯСК/ с нова полимерна водомерна шахта извън имота. Шахтата е с диаметър 35 см телескопична с водомер $O3=4m^3/ч$. Водомерите ще бъдат с опция за дистанционно отчитане.

Сградните отклонения ще бъдат изпълнени от полиетиленови тръби с диаметри $\phi 25$ и $\phi 32$. На всички сградни отклонения се предвижда да бъдат монтирани тротоарни спирателни кранове с охранителни гарнитури.

За обекта са предвидени общо 12 надземни пожарни хидранта на задължително максимално разстояние не повече от 150 м един от друг.

Всичките проектни участъци са, както с лошо състояние /или липсваща/ водопроводна мрежа, така и с лошо състояние на асфалтовите настилки или изобщо по неблагоустроени улици. Предвижда се подмяна на подземната инфраструктура и последващо благоустрояване на уличното платно и тротоарите.

При реализацията на проекта ще се генерират АЦ, стоманени тръби, земни маси и строителни отпадъци, които ще се оползотворят съгласно План за управление на строителните отпадъци.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не представлява **изменение/разширение** по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, което да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, **поради следните мотиви:**

1. С реализирането на ИП ще се подобри, както водоснабдяването на гр. Стрелча, така и екологичното състояние на водоприемника на отпадъчните води – река Стрелчанска Луда Яна.
2. Отпадъчните води от канализационния колектор ще се отвеждат към главен колектор и новостроящата се градска пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Стрелча. В резултат на реализирането на настоящото ИП не се очаква значителна промяна на количеството и качеството на пречистените отпадъчни води от ГПСОВ, за която е издадено решение № ПК-10-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Предвид гореизложеното, няма основание за провеждане на процедура по глава шеста, раздел III на ЗООС – оценка на въздействието върху околната среда.

Участъците, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие върху** близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността

между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „20 април“ и още 10 улици в гр. Стрелча“, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Настоящото е неразделна част от Решение № ПК-10-ИР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, на директора на РИОСВ-Пазарджик.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

