



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-05-ОС/...13.05.... 2025 г.

за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост

На основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15.12.2021 г.) във връзка с чл. 6а, т. 2 и § 2 от Допълнителните разпоредби към нея,

РЕШИХ

прекратявам започналата процедура по внесеното уведомление с вх. № ПД-01-357/08.08.2024 г. и доп. информация от 17.09.2024 г. и 17.12.2024 г. за инвестиционно предложение (ИП) „Подземна КЛ 20 кV“ и свързана с нея МВЕЦ „Долене“ в землището на с. Драгиново, общ. Велинград.

Местоположение: Трасето на кабелната линия преминава през имоти с идентификатори 10450.4.47, 10450.4.48, 10450.86.180, 10450.85.152 по КККР на гр. Велинград и имоти с идентификатори 23234.143.27, 23234.229.60, 23234.276.63, 23234.295.83, 23234.296.182, 23234.294.136, 23234.263.134, 23234.271.135, 23234.211.136, 23234.198.137, 23234.276.157, 23234.279.157, 23234.222.1, 23234.222.2, 23234.222.3, 23234.229.9, 23234.279.8 23234.276.7 и 23234.279.9 по КККР на с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

МВЕЦ „Долене“ се предвижда да се построи в имот с идентификатор 23234.133.20 по КККР на с. Драгиново, общ. Велинград.

Трасето на кабелната линия и свързаната с нея МВЕЦ „Долене“ попадат в границите на защитена зона BG0001386 „Яденица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-322/31.03.2021 г. (ДВ. бр. 52/2021 г.) на министъра на околната среда и водите – защитена зона по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*

Елементите на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

Възложител: „Долене“ ООД с адрес гр. София, община: Столична, с. Панчарево П.К. 1137, ул. „Беликата“ № 55

Характеристика на ИП: Предмет на инвестиционното предложение, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-357/08.08.2024 г., е изграждане на подземна КЛ 20 кV и сигнален оптичен кабел от килия № 6 в ЗРУ 20 кV на подстанция „Велинград“, ПИ 004047 по КВС на гр. Велинград, до МВЕЦ „Долене“ в ПИ 133020 по КВС на с. Драгиново, общ. Велинград.

С решение № 296/27.09.2018 г. на Общински съвет – Велинград и Констативен акт от 21.01.2019 г. на Община Велинград, с който е констатирано, че решението е влязло в сила, е одобрен ПУП-ПП за трасе на подземна кабелна линия (КЛ) 20 кV и оптичен кабел от килия 6 от ЗРУ 20 кV на подстанция „Велинград“ в ПИ 004047 по КВС на гр. Велинград до РК в ПИ 222003 по КВС на с. Драгиново и от РК до МВЕЦ „Долене“ в ПИ 133020 по КВС на с. Драгиново.

Засегнатите имоти са:

- ПИ 004047, ПИ 004048 и ПИ 167002, съгласно приложен регистър на засегнатите имоти в КВС на гр. Велинград;
- ПИ 000023, ПИ 000060, ПИ 000063, ПИ 000083, ПИ 000103, ПИ 000134, ПИ 000135, ПИ 000136, ПИ 000137, ПИ 000157, ПИ 222001, ПИ 222002, ПИ 222003, ПИ 229009, ПИ 276007, ПИ 279008, съгласно приложен регистър на засегнатите имоти в КВС на с. Драгиново, общ. Велинград.

Електропреносна кабелна линия СрН 20 кV:

Общата дължина на трасето е 10 548 м, като от тях 1106 м попадат в КВС на гр. Велинград (ССФ), 2011 м попадат в регулацията на гр. Велинград, 1038 м попадат в регулацията на с. Драгиново, 4000 м попадат в ССФ по КВС на с. Драгиново, а 2939 м попадат в ГФ от КВС на с. Драгиново. Трасето преминава през подземен тунел, който не е предмет на настоящото ИП. За преноса на електроенергия от МВЕЦ „Долене“ до извод № 6 на ЗРУ 20 кV в подстанция „Велинград“ ще се изгради кабелна линия 20 кV по трасето, определено в одобрения ПУП-ПП. Ще се използва алуминиев кабел, с PVC-обвивка, за номинално напрежение 12/20 кV и сечение 185 мм², тип САХЕкТ. Трасето на кабелната линия ще се изгражда на пет етапа:

ЕТАП 1: от КРУ 20 кV в п/ст Велинград до шахта № 12 /т. 1 до т. 44 на ПУП-ПП/

ЕТАП 2: от шахта № 12 до шахта № 16 /т. 44 до т. 59 на ПУП-ПП/

ЕТАП 3: от шахта № 16 до шахта № 19 /т. 59 до т. 74 на ПУП-ПП/

ЕТАП 4: от шахта № 19 до шахта № 29 /т. 74 до т. 264 на ПУП-ПП/

ЕТАП 5: от шахта № 29 до МВЕЦ „Долене“ /т. 264 до т. 273 на ПУП-ПП/

Сигнална оптична линия за диспечерски контрол:

За диспечерски контрол и сигнализация на състоянието на съоръженията в МВЕЦ „Долене“, от нея до подстанция „Велинград“, ще се положи оптичен кабел, по трасето, определено в одобрения ПУП-ПП. Ще се използва 12-жилен оптичен кабел. Централно в кабела ще бъде вграден силов елемент /стоманено жило с пластмасово покритие/ с достатъчна якост, за да се осигури изтеглянето на кабела през HDPE тръба. Кабелът ще се положи успоредно със силовия кабел 20 кV, в същия изкоп, като ще се спазва светло отстояние между двата – 15 см. Оптичният кабел ще бъде изтеглен в HDPE тръба Ф40 с цел механична защита.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

В уведомлението за ИП е посочено, че кабелната линия ще се изгради за „преноса на електроенергия от МВЕЦ „Долене“. На основание това обстоятелство,

от възложителя е поискана допълнителна информация за МВЕЦ „Долене“, която е внесена на 17.09.2024 г.

Съгласно внесените документи МВЕЦ „Долене“ ще се разположи в имот с идентификатор 23234.133.20 по КККР на с. Драгиново, общ. Велинград.

При преглед на наличните документи се установи следното:

1. С Решение № 83/2004 г. е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малка ВЕЦ „Долене 1“ по поречието на река Чепинска. Решението е издадено на 06.04.2004 г.
2. Площадката на МВЕЦ „Долене“ попада в границите на защитена зона BG0001386 „Яденица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-322/31.03.2021 г. (ДВ. бр. 52/2021 г.).
3. За МВЕЦ „Долене 1“ (МВЕЦ „Долене“) няма влязло в сила решение за одобрение на ИП по ал. 7 или по ал. 12, т. 1 от чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*.
4. Съгласно § 14, ал. 1 от Преходна разпоредба към *Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (ЗИД ЗБР)* ИП подлежи оценка за съвместимост по реда на чл. 31 от ЗБР, ако няма одобрение по реда на специален закон до 29.06.2007 г. (датата на влизане в сила на ЗИД ЗБР).
5. Съгласно внесените документи към 29.06.2007 г., МВЕЦ „Долене 1“ (МВЕЦ „Долене“) няма одобрение по реда на специален закон.
6. Информацията в уведомлението, допълнително внесената информация и документите за МВЕЦ „Долене“, позволяват да бъде направена преценката за вероятната степен на въздействие на предложената подземна КЛ 20 kV и свързаната с нея МВЕЦ „Долене“ по реда на глава Втора, раздел III от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*.

На основание гореизложеното, прецених, че ИП „Подземна КЛ 20 kV и сигнален оптичен кабел“, заедно със свързаното с него ИП „МВЕЦ „Долене“, следва да бъдат подложени на една обща процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитена зона BG0001386 „Яденица“.

Мотиви за прекратяване на административната процедура: Съгласно становище получено по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)* с изх. № ПУ-01-131(1)/07.04.2025 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, ИП е недопустимо спрямо *Закона за водите* поради следното:

1. МВЕЦ „Долене“ не е изградена и въведена в експлоатация, и не попада в изключенията на § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗВ, а именно разпоредбата на чл. 118ж, ал. 1, т. 4 от ЗВ не се прилага за водовземане за водноелектрически централи, които към 9 август 2010 г. са въведени в експлоатация.

2. Мястото на водовземане на МВЕЦ „Долене“ е в границите на зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ (ЗЗ „Яденица“ с код BG0001386 включена в Раздел 3, точка 3. 5. 1. на ПУРБ на ИБР).

С оглед на гореизложеното ИП попада в обхвата на забраната по чл. 118ж, ал. 1, т. 4 от ЗВ, според която не се разрешава водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия когато тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5.

Прекратяването на процедурата не изключва възможността възложителя да подаде ново уведомление, след отпадане на обстоятелствата, на основание на които е издадено решението.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите и пред Административен съд град Пазарджик по реда на Административно-процесуалния кодекс.

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

