



РЕШЕНИЕ № ПК-001-0с/27.02.2020г.

за прекратяване на административно производство

Долуподписаният, КОСТАДИН ГЕШЕВ в качеството си на Директор на РИОСВ-Пазарджик, след като се запознах с материалите, съдържащи се в преписката към образуваното административно производство по постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-01-19/17.01.2020 г., установих следното:

В РИОСВ-Пазарджик е подадено уведомление с вх. № ПД-01-19/17.01.2020 г. за промяна на инвестиционно предложение (ИП) „Склад за съхраняване и предварително третиране на отпадъци“ на площадка в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 86074.52.72, съставляващ УПИ XXXV-260,262, м. „Сайовете“, по КККР и плана на с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител „ЕКО ИНВЕСТМЪНТ СД“ ЕООД.

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за горепосоченото ИП като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* (посл. изм. ДВ. бр. 81 от 15 Октомври 2019 г.), чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 67 от 23 Август 2019 г.) и чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.).

Предвидената промяна на ИП се състои в следното:

1. Промяна на капацитета на площадката за съхраняване на опасни отпадъци;
2. Промяна на количествата на вече разрешени отпадъци;
3. Добавяне на нови видове отпадъци;
4. Промяна на капацитета на преса за извършване на предварителна обработка преди оползотворяване (пресоване) на отпадъци;
5. Промяна на капацитета на филтруваща система за извършване на предварителна обработка преди оползотворяване (механично филтруване) на отпадъци;
6. Монтиране на парен котел (парогенератор).

При извършена извънредна проверка на 17.02.2020 г. от експерти на РИОСВ-Пазарджик е установено, че на площадката е монтирана хидропомпа с мощност 5 kW и пресоваща плоча с размери 600x100x22, които са подменени на филтър-пресата. Освен това на площадката се констатира монтиран парогенератор с мощност 105 kW. Описаните по-горе съоръжения са извън обхвата на разрешението за дейности по третиране на отпадъци в решение № 07-ДО-354-02 от 15 ноември 2019 г. Констатираното при проверката представлява разширение и изменение на производствената дейност, която не е подложена на оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие* и процедура по Глава шеста от *Закона за опазване на околната среда*. Констатациите от проверката са отразени в констативен протокол № 15-11 от 17.02.2020 г.

Горесцитираните промени в точки 5 и 6, предмет на настоящото ИП са вече реализирани.

Реализираните промени изцяло компрометират процедурите по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата „Натура

2000“ и оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС), които следва да се извършат на най-ранен етап по време на инвестиционните проучвания. Въпросите дали осъществяването на ИП може да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“ и необходимо ли е извършване на ОВОС са безпредметни.

Поради наличието на тези отрицателни предпоставки и на основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от *Административнопроцесуалния кодекс (АПК)* (посл. изм. ДВ. бр. 94 от 29 Ноември 2019 г.), **производството следва да се прекрати като недопустимо.**

Във връзка и мотивиран от изложеното на основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от *АПК*

### **ПРЕКРАТЯВАМ:**

Административно производство и процедурите по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата „Натура 2000“ и ОВОС за промяна на ИП „Склад за съхраняване и предварително третиране на отпадъци“ на площадка в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 86074.52.72, съставляващ УИИ XXXV-260,262, м. „Сайовете“, по КККР и плана на с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител „ЕКО ИНВЕСТМЪНТ СД“ ЕООД.

**Прекратяването на процедурите не изключва възможността възложителя да подаде ново уведомление, след отпадане на обстоятелствата, на основание на които е издадено решението.**

**Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок по реда на Глава десета, Раздел IV от Административно-процесуалния кодекс, пред Административен съд – Пазарджик.**

С уважение,

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**

Директор на РИОСВ-Пазарджик

