

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.,
изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2019 г.)

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

От : „ПЪТИЩА“ АД, ЕИК 822148671
Пълен пощенски адрес: гр. Пазарджик, ул. „Синитевска“ №29, ет. 2
Телефон, факс и адрес по електронна поща: roads@abv.bg
Лице за връзка: Димитър Спасов,

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „ПЪТИЩА“ АД, представлявано от Димитър Спасов, има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на кабелна линия 20 kV за захранване на нов трафопост, тип БКТП ВМ01, 20/0.4 kV, 1x800 kVA, с местонахождение имот с идентификатор 36124.534.163, местност „Айкъня“, землище на с. Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик, с начин на трайно ползване „За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“.

Целта на инвестицията е да бъде осигурено необходимото захранване на нова трошачно-пресевна инсталация (ТСИ), модел MetsoMinerals NP 1232, за която сме получили становище с Ваш изх. № ПД-01-418-/4/ от 08.09.2020г.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

Модернизация на съществуваща производствена дейност, с цел повишаване на ефективността и увеличаване на количествата преработени материали от находище „Гергьовица“, местност Айкъня, с. Капитан Димитриево.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Ще бъде изградена нова кабелна линия 20 kV , с цел осигуряване на необходимото захранване на производствените мощности на обекта. Трасето на новата кабелна линия от 20 kV ще премине през следните частни и публични имоти :

- Имот с идентификатор 36124.520.93, публична общинска собственост на община Пещера – 25 метра подземно преминаване на кабел 20 kV от ЖР стълб 106/52, извод „Кътевица“ до съществуващ в имота трафопост, собственост на Пътища АД.
- Имот с идентификатор 36124.520.93, публична общинска собственост на община Пещера – 110 метра подземно преминаване на кабел 20 kV до границата на имот с идентификатор 36124.520.162.
- Имот с идентификатор 36124.520.162, частна собственост на Пътища АД – 12 метра подземно преминаване до първи ЖР стълб.
- Имот с идентификатор 36124.520.162, частна собственост на Пътища АД – 289 метра въздушно преминаване на кабел 20 kV, до границата на имот с идентификатор 36124.520.175.
- Имот с идентификатор 36124.520.175, държавна и частна собственост с начин на трайно ползване „За карьера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“ – 72 метра въздушно преминаване на кабел 20 kV, до границата на имот с идентификатор 36124.520.167.
- Имот с идентификатор 36124.520.167, държавна и частна собственост с начин на трайно ползване „За карьера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“ - 10 метра въздушно преминаване на кабел 20 kV, до границата на имот с идентификатор 36124.520.163.
- Имот с идентификатор 36124.520.163, държавна собственост с начин на трайно ползване „За карьера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“ – 38 метра въздушно преминаване на кабел 20 kV до ЖР стълб и 2,5 метра подземно преминаване на кабел 20 kV до нов трафопост, тип БКТП ВМ01, 20/0.4 kV, 1x800 kVA.
- По цялото трасе ще бъдат изградени и съответния брой стълбове за осигуряване на нормативно определено междустълбие
- В Имот с идентификатор 36124.520.163, държавна собственост с начин на трайно ползване „За карьера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“ ще бъде монтирано 1бр. БКТП 1x800кVA

За цялото трасе на новата кабелна линия, преминаващо през имоти с частна и публична собственост ще бъдат получени съответните права на прокарване по чл.193 от ЗУТ и преминаване по чл. 192 от ЗУТ.

Съществуващото ел. захранване на Карьера Капитан Димитриево е съгласно ИТН 3166889 и е с мощност от 400 kW. След реализирането на настоящото инвестиционно намерение новата присъединена мощност за обекта ще е в размер на 839,30 kW.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма такива.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Имот с 36124.520.163, местност „Айкъня“, землище на с. Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик с начин на трайно ползване „За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“ не е в близост и не засяга елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство и няма нова схеми за промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Ще се ползва съществуващия пътен достъп с трайна настилка до имота.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се налага изграждането на нова техническа инфраструктура, тъй като ще се използва съществуващата. Достъпът до обекта е по асфалтиран път.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Няма такива.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Няма такива.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

(подпись)