

"Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД

ВК

гр. Пазарджик, ул. "Втори януари" №6, ЕИК 205323041

тел.034/ 44 43 40, факс 034/ 44 40 23

имейл: office@vikpz.com, сайт: www.vikpz.com

Изм. № 1875

дата: 31.07.2023 г.

До

БД „ИБР“

гр. Пловдив - 4000

ул. „Янко Сакъзов“ № 35

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
гр. Пазарджик

Вх. № 129.01.354(12)/03.08.2023г.

Копие до

г-н Костадин Гешев

Директор на РИОСВ - Пазарджик

гр. Пазарджик - 4400

ул. „Генерал Гурко“ № 6

Съгласно Ваше писмо с изх. № ПУ-01-520 (1) / 20.07.2023г. и писмо с изх. № ПД-01-354(5) /06.07.2023г. изпратено от РИОСВ Пазарджик, относно проектен обект: „Автомивка на самообслужване и магазин за хранителни стоки“ в ПИ с идентификатор 46749.502.1927, кв. 6, по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Изпращаме Ви издадено от „ВиК услуги“ ЕООД – Пазарджик Становище с изходни данни, с изх. № 15950/22.02.2023г. за проектен обект: „Автомивка на самообслужване“ в ПИ 46749.502.1927, кв. 6, с. Мало Конаре. За имота има съществуващо сградно водопроводно отклонение с клиентски аб. № 102900090.

Съставил:

/инж. Д. Мишев/

Управител:

/Сергей Стойнов/



До: Петко Иванов Пепелов

СТАНОВИЩЕ с ИЗХОДНИ ДАННИ

На основание чл. 66 и чл. 84 от ЗУТ

Обект: Автомивка на самообслужване
с адрес: с. Мало Конаре землище с. Мало Конаре
ул. "Първа" № 1
ПИ с идентификатор 46749.502.1927, квартал 6
община Пазарджик, област Пазарджик
клиентски (абонатен) № 102900090

На основание чл. 13 ал. 5 и чл. 24 ал. 3 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи /Наредбата/, Ви предоставяме следните данни за проектиране на водоснабдявания обект.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ:

1. Схема със ситуационното разположение на водоснабдителните мрежи и съоръжения /чл. 13, ал. 5, т. 1 от Наредбата/

- Съгласувана скица с виза с нанесена водопроводна мрежа;
- Технически параметри:

1.1. Разрешено подавано водно количество $Q_{пбн}$ = до 0,5 л/с

1.2. За имота има съществуващо сградно водопроводно отклонение. При необходимост може да се проектира ново сградно водопроводно отклонение от съществуващ уличен водопровод с Етернитови тръби с диаметър $\Phi 60$, свободен напор $H = 25$ м.

2. Изисквания за разположение на водомерния възел на водопроводното отклонение /чл. 13, ал. 5, т. 2 от Наредбата/ – спазвайки изискванията на чл. 11, ал. 3 от Наредбата.

3. Начин и място за присъединяване към водопровода /чл. 13, ал. 5, т. 3 от Наредбата/ - чрез водопроводно отклонение към имота съгласно проект - част В и К.

4. Минимални отстояния на проводите и съоръженията за присъединяване и други изисквания, гарантиращи експлоатационната сигурност на присъединяването и качествата на питейната вода /чл. 13, ал. 5, т. 4 от Наредбата/

- спазвайки изискванията на Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места.

- спазвайки изискванията на чл. 15, ал. 2 от Наредбата.

5. Други специфични данни и изисквания, необходими за проектиране на водопроводното отклонение и на сградната водопроводна инсталация и/или на разположените водопроводни мрежи в имота /чл. 13, ал. 5, т. 5 от Наредбата/

- необходимо е да се предвидят водомерни възли, както следва:

- общ водомерен възел, съгласно чл. 11, ал. 3 от Наредбата;

- индивидуални водомерни възли за отделните консуматори, съгласно чл. 11, ал. 4 от Наредбата.

6. Срок за присъединяване към водопроводната мрежа /чл. 13, ал. 5, т. 6 от Наредбата/

- съгласно чл. 13, ал. 8 от Наредбата предоставените изходни данни и условия за присъединяване важат в едногодишен срок от датата на получаване на настоящото становище.

7. Планирани дейности по реконструкция или изграждане на нови В и К проводи или съоръжения, които имат пряка връзка към присъединяването на имота /чл. 13, ал. 5, т. 7 от Наредбата/ - на този етап няма предвидени.

8. Условия за предоставяне на услуга по временно водоснабдяване на строителната площадка по време на строителството /чл. 13, ал. 5, т. 8 от Наредбата/

➤ Съществуващото сградно водопроводно отклонение, да се ползва по времето на СМР.

КАНАЛИЗАЦИЯ:

1.1. На ул. „Петдесет и пета“ и ул. „Първа“ /път 8003 от Републиканска пътна мрежа/ има съществуваща улична канализация, за която „ВиК услуги“ ЕООД - Пазарджик няма информация и не се предадена на дружеството за стопанисване и експлоатация.

1.2. За включване на отпадъчните води от проектния обект да се проектира кало-маслоуловител преди заустване към:

Първи вариант:

Съществуваща площадкова канализация зауствена към съществуващо сградно канализационно отклонение за обект „Бързо хранене“ /собственост на възложителя/.

Втори вариант:

Съществуваща улична канализация на ул. „Първа“ /път 8003 от Републиканска пътна мрежа/.

Забележка: Уведомление по отношение на личните данни

С настоящото „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ“ ЕООД („ВиК“, „Ние“) предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработвани при сключване и изпълнение на търговски договори /вкл. устни, неформални/ и за изпълнение на наши нормативни изисквания при предоставяне на нашите услуги.

Какви Ваши лични данни обработваме?

Личните данни, които могат да бъдат обработени са следните:

- Трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;
- Данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и електронен адрес (имейл);
- Писма и електронни пощи, които получаваме от Вас при комуникацията ни;
- Записи от видео камери, когато посещавате нашите административни обекти с цел охрана и осигуряване на сигурност;
- Данни от документи за собственост, вкл. копие и други документи, нужни за предоставяне на нашите услуги.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Обработването на Вашите данни е необходимо за:

- Спазване на нормативни изисквания, напр. ЗУТ, Закон за счетоводството при издаване на фактури и др.;
- Изпълнението на задължения по сключени договори;
- Спазване на наш законен интерес.

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на договора и предлаганите услуги и при спазване на българското законодателство. Също така за изпращане на уведомления, свързани с нашите услуги, вкл. за предстоящи или неплатени вноски.

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

ВИК зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. Личните данни могат да бъдат разкрити единствено за спазване на договорни или законови задължения и при спазване на нормативните изисквания.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

- Личните Ви данни ще бъдат съхранявани съгласно законоустановените срокове.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство, имате всички приложими права спрямо личните Ви данни, обработвани от „ВиК“: достъп, коригиране, заличаване, ограничаване на обработването и др.

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Политиката за защита на данните на нашия уебсайт (https://www.vikpz.com/page/47/politica_id.html).

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес: гр. Пазарджик, ул. „Втори януари“ №6, ел. поща: office@vikpz.com, телефон: 034 444 340

Съставил:

(Лиляна Хрисчева)

Управител

(Сергей Стойнов)

ОБЩИННА ПАЗАРНИК
Дирекция: АРХИТЕКТУРА
№ 868 / 21.11.2022г.

СКИДА
Мярка 1: 1000

ПОЗЕМНЫМ МОТОЦИКЛЫМ ИЛИ ТРАКТОРОМ 46749/502.1927
СЫСТАВЛЯЮЩИМ ЧАСТЬ ВАНШЕ

УПИ ХУІ-903,994, ГЕРГОНЯ И УСЛУГИ


в кв. 6 по плану на с. Мало-Конаре.

СТАКА: 20 ЛВ.
ЗА ВИЗА

1/2 от 140 от 370 ботва за провене и
привличане на абиомфа на самобезвредно
и измислене не действо. мина. зреден.
Зат: За се преводат на "Полува"
За се измислене измислене не
от 377 (измислене на невед, на измислене)

16.12.22

12/21/88



87. РЕГУЛАЦИЯ ВЪВЕДЕНА СЪС ЗАПОВЕД
ОПШОЩИВАЛА РЕГ. ВЪВЕДЕНА СЪС ЗАПОВЕД.
№ 4202/28-09-1977г.
№ 4202/28-09-1977г.
КАКДА КАРТА ВЪВЕДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 180/20-02-2021г.
КОПИРАЛ Б. Йосиф!

RECEIVED JULY 1960