



РЕШЕНИЕ № 41-ОС/2021 г.

за извършване на оценка на степента на въздействие

На основание чл. 31, ал. 10 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)* (посл. изм. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.), чл. 20, ал. 1 и ал. 3 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), във връзка с чл. 6а, т. 2 от същата, представено уведомление с вх. № ПД-01-560/29.10.2021 г. и допълнителна информация с вх. № ПД-01-560-(2)/18.11.2021 г.

РЕШИХ:

**Да се извърши оценка за степента на въздействие** на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична инсталация“ върху защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.), което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие.

**Местоположение:** Имот с идентификатор 53335.170.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

**Взложител:** „Огняново солар“ ЕООД с адрес: гр. София, р-н Триадница, ул. „Позитано“ № 7, ет. 4, офис 15.

**Обща информация за предложеното ИП:** Така заявеното ИП не попада под разпоредбите на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и съответно не подлежи на регламентираните по реда на Глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО), но попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 2 от *Наредбата за ОС*.

С писмо с изх. № ПД-01-560-(1)/15.11.2021 г. на Директора на РИОСВ-Пазарджик възложителят е уведомен, че предвид териториалния обхват на ИП и характера на предвидените в него дейности, компетентния орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесеното уведомление, което се приема като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, приложената към него документация и допълнителната информация, имотът предмет на ИП, попада в границите на защитена зона от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *ЗБР*, както следва:

- BG0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013 г.).

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че ИП е допустимо спрямо режима на дейностите на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“.

**Характеристика на ИП:** ИП предвижда да се изгради фотоволтаична инсталация в имот с идентификатор 53335.170.62 по КККР с. Огняново, общ. Пазарджик с капацитет 990 kWp. Предвижда се разполагане на 2 200 слънчеви модула (панела) с капаците по 450 Wp. Ще се разположат пет инверторни блока, повишаващ трафопост до 20 kW, разпределителна уредба и електропровод.

За разполагане на фотоволтаичните модули ще се използват 4 932 кв. м. в имот с идентификатор 53335.170.62 по КККР с. Огняново, общ. Пазарджик с обща площ 14 724 кв. м. с трайно предназначение на територията: нарушена и начин на трайно ползване: За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив. Модулите ще се разположат върху носеща конструкция, която ще се държи на метални профили, набити в земята на дълбочина 1,2-1,5 м. За пътен достъп ще се използва път III-8004 от Републиканска пътна мрежа.

Фотоволтаичната инсталация ще се присъедини към електрическото захранване на разположени в съседство (53335.170.61 по КККР с. Огняново), варов завод на „ОГНЯНОВО-К“ АД.

Преценката за вероятността от значително отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на **следните мотиви:**

1. Възможно е отрицателно въздействие върху миграционните придвижвания на видовете птици – предмет на опазване на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“;
2. При осъществяването на ИП е вероятно да бъдат увредени местообитания на видове, предмет на опазване на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“;
3. Възможно е безпокойство на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“;
4. Вероятно е възникването на кумулативни въздействия по смисъла на § 3, т. 10 от Допълнителните разпоредби на *Наредбата за ОС*.

Докладът по оценка за съвместимост да бъде структуриран съгласно изискванията на чл. 23, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, съобразно критериите на чл. 22 от същата. Да бъдат използвани количествени оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на местообитанията на видовете (по площ) и видовете (по численост и плътност на популациите), предмет на опазване в защитената зона, разгледани в контекста на представителността на видовете в зоната и в мрежата като цяло.

Оценката за степента на въздействие трябва да бъде възложена на експерт(и), които изпълнявайки общите условия на чл. 9 от *Наредбата за ОС*, трябва да са най-малко със следната компетентност:

- Експерт(и) по опазване на видовете от Приложение № 2 на *ЗБР* и техните местообитания – предмет на опазване на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“;

Докладът за оценка степента на въздействие (ДОСВ) да бъде представен съгласно изискванията на чл. 24, ал. 1 от *Наредбата за ОС*.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред **Министъра на околната среда и водите** и пред **Административен съд град Пазарджик** по реда на **Административно-процесуалния кодекс**.

Дата: 24.11.2021 г.

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**

Директор на РИОСВ-Пазарджик

