



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № 19-ОС/2022 г.

за извършване на оценка на степента на въздействие

На основание чл. 31, ал. 10 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)* (посл. изм. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.), чл. 20, ал. 1 и ал. 3 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), във връзка с чл. 6а, т. 2 от същата наредба, представено уведомление с вх. № ПД-01-261/28.04.2022 г. и допълнителна информация с вх. № ПД-01-261-(3)/14.07.2022 г. и вх. № ПД-01-261-(5)/25.07.2022 г.

РЕШИХ:

Да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение (ИП) „Фотоволтаична електроцентрала“ върху защитени зони BG0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.) и BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.), **което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие.**

Местоположение: В описаните по-долу в таблицата поземлени имоти (ПИ) в м. „Горна Ада“, по КККР на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик:

ПИ с идентификатор	Землище (КККР)	Площ (м ²)	Трайно предназначение на територията	Начин на трайно ползване	Собственост
53335.100.6	с. Огняново	19622	Земеделска	Друг вид нива	Частна
53335.100.10	с. Огняново	16749	Земеделска	Друг вид нива	Частна
53335.100.24	с. Огняново	16311	Земеделска	Друг вид нива	Частна

Имотите, предмет на ИП, попадат в границите на защитени зони BG0002057 „Бесапарски ридове“ и BG0000578 „Река Марица“.

Взложител: А Н П , с адрес: * * * * *

Обща информация за предложеното ИП: Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка, **но попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за ОС.**

С писмо с изх. № ПД-01-261-(4)/20.07.2022 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик взложителят е уведомен, че предвид териториалния обхват на ИП, компетентния орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС.*

Съгласно внесеното уведомление, което се приема като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за ОС*, приложената към него документация и допълнителната информация, имотите предмет на ИП **попадат** в границите на две защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *ЗБР*, както следва:

- BG0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.);
- BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че ИП е **допустимо** спрямо режима на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“.

Съгласно становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)* с изх. № ПУ-01-408(1)/07.07.2022 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР), ИП е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), *ЗВ* и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на условията посочени в становището на БД ИБР.

Характеристика на ИП: ИП предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия с максимална пикова мощност 4,95 MW. Соларната система ще се изпълни от фотоволтаични панели, монтирани стационарно, върху терена на площ от 52 682 м². Системата ще бъде автоматизирана и ще се управлява автоматично. Произведената енергия ще бъде отвеждана и продавана на електроразпределителното дружество. Предвижда се изграждане на подземно трасе за присъединяване към електроразпределителната мрежа, изпълнено в сервитута на пътя от републиканската пътна мрежа. Определена е точка на присъединяване: ново КРУ 20 kV в ТП/БКТП БКТП Синитевска, извод ВС, възлова станция КЛ/ВЛ Дрожди, п/ст Пазарджик.

ИП не изисква захранване с вода и не се формират отпадъчни води.

ИП ще се осъществи в имоти с идентификатори 53335.100.10 с площ 16 749 м², 53335.100.6 с площ 19 622 м² и 53335.100.24 с площ 16 311 м², находящи се в м. „Горна Ада“ по КККР на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, всички земеделска земя, с начин на трайно ползване: „Друг вид нива“ и категория на земята: девета.

Към преписката е приложено е Решение № 71/24.03.2022 г., взето с протокол № 3 на Общински съвет - Пазарджик, с което се разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 53335.100.6, 53335.100.10 и 53335.100.24 в м. „Горна Ада“ по КККР на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Приложен е проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с който за сметка на имоти с идентификатори 53335.100.10, 53335.100.6 и 53335.100.24 в м. „Горна Ада“, по КККР на с. Огняново, общ. Пазарджик обл. Пазарджик ще се образува един нов урегулиран поземлен имот УПИ I-6, 10, 24 „За фотоволтаична централа“ с площ 52 682 м² с градоустройствени показатели за зона „Пп“.

Достъпът до новобразувания УПИ ще се осъществява по полски път, публична общинска собственост и по асфалтиран местен път.

Всички отпадъци генерирани, вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се управляват съобразно изискванията на нормативната уредба.

Преценката за вероятността от значително отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на **следните мотиви:**

1. При осъществяването на ИП има вероятност от унищожаване и/или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване на защитена зона BG0000578 „Река Марица”, както и до фрагментация и нарушаване на нейната цялост;
2. При осъществяването на ИП има вероятност от унищожаване и/или увреждане на местообитания на видове и хранителни (трофични) местообитания на видове, предмет на опазване на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове”;
3. Възможно е трайно и необратимо влошаване на качествата на местообитанията за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
4. Възможна е появата на бариерен ефект, трайно обезпокояване на видове, както и нарушаване на видовия състав на засегнатите защитени зони;
5. Вероятно е възникването на кумулативни въздействия по смисъла на § 3, т. 10 от Допълнителните разпоредби на *Наредбата за ОС*.

Докладът по оценка за съвместимост да бъде структуриран съгласно изискванията на чл. 23, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, съобразно критериите на чл. 22 от същата, Да бъде обърнато особено внимание върху кумулативното въздействие на ИП съвместно с одобрените вече ИП, планове, програми и проекти, както за цялата зона, така и за землището на с. Огняново. Да бъдат използвани количествени оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на местообитанията (по площ) и видовете (по численост и плътност на популациите), предмет на опазване в защитените зони, разгледани в контекста на представителността на местообитанията и/или видовете в зоните и в мрежата като цяло.

Оценката за степента на въздействие трябва да бъде възложена на колектив от експерти, които изпълнявайки общите условия на чл. 9 от *Наредбата за ОС*, трябва да са най-малко със следната компетентност:

- Експерт(и) по опазване на природни местообитания от Приложение № 1 на *ЗБР* – предмет на опазване на защитена зона BG0000578 „Река Марица”;
- Експерт(и) по опазване на видовете от Приложение № 2 на *ЗБР* и техните местообитания – предмет на опазване на защитени зони BG0000578 „Река Марица” и BG0002057 „Бесапарски ридове”.

Докладът за оценка степента на въздействие (ДОСВ) да бъде представен, съгласно изискванията на чл. 24, ал. 1 от *Наредбата за ОС*.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14-дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред **Министъра на околната среда и водите** и пред **Административен съд град Пазарджик** по реда на **Административно-процесуалния кодекс**.

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на *РИОСВ-Пазарджик*

Дата:..... 03.08.2022.....

