



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № 21-ОС/2024 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (ДВ, бр. 73/2007 г., посл. изм.), чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, внесено уведомление с вх. № ПД-01-336/25.07.2024 г. и допълнителна информация от 20.08.2024 г.

РЕШИХ:

Съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Лисец“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете - предмет на опазване в защитени зони: защитена зона BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-273 от 30 март 20012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 32 от 24.04.2012 г.) и защитена зона BG0001389 „Средна гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-274/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 43/21.05.2021 г.).

Местоположение: Имоти, описани в характеристиката на ИП по-долу и попадащи в землището на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик.

Възложител: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД, гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 201.

Характеристика на ИП: ИП ще засегне следните поземлени имоти: 55302.1.22, 55302.1.27, 55302.1.28, 55302.1.34, 55302.1.166, 55302.1.168, 55302.1.169, 55302.1.248, 55302.1.295, 55302.1.303, 55302.1.304, 55302.1.305, 55302.1.306, 55302.1.311, 55302.1.399, 55302.2.29, 55302.2.106, 55302.2.223, 55302.2.225, 55302.2.227, 55302.2.229, 55302.2.230, 55302.2.232, 55302.2.234, 55302.2.238, 55302.2.239, 55302.2.240, 55302.2.242, 55302.2.324, 55302.2.325, 55302.16.303, 55302.16.304, 55302.16.315, 55302.16.320, 55302.16.324, 55302.16.330, 55302.16.332, 55302.16.346, 55302.16.357, 55302.17.305, 55302.17.344, 55302.18.328, 55302.18.354, 55302.23.3, 55302.23.347, 55302.23.365, 55302.23.366, 55302.29.1, 55302.29.320, 55302.29.323, 55302.29.324, 55302.29.326, 55302.29.355, 55302.29.360, 55302.29.377, 55302.29.379, 55302.29.380, 55302.29.383, 55302.29.384, 55302.29.412, 55302.29.413, 55302.30.303, 55302.30.304, 55302.30.305, 55302.30.316, 55302.30.320, 55302.30.321, 55302.30.331, 55302.30.333, 55302.30.340, 55302.30.349, 55302.30.357, 55302.30.363, 55302.30.365, 55302.30.367, 55302.30.368, 55302.30.397, 55302.30.398, 55302.30.403, 55302.30.409, 55302.31.309, 55302.31.325, 55302.31.326, 55302.31.358, 55302.31.360, 55302.31.363, 55302.31.379, 55302.31.403, 55302.31.404, 55302.36.337, 55302.37.300, 55302.37.310, 55302.37.311, 55302.37.313, 55302.37.319, 55302.37.326, 55302.37.328, 55302.37.329, 55302.37.340, 55302.37.341, 55302.37.361, 55302.37.362, 55302.37.363, 55302.37.364, 55302.86.357, 55302.86.358, 55302.86.362, 55302.86.363, 55302.86.368, 55302.86.607, 55302.86.622, 55302.86.624, 55302.86.625, 55302.86.627, 55302.86.629, 55302.86.632, 55302.86.633, 55302.86.636, 55302.86.637, 55302.86.640, 55302.86.641, 55302.86.650, 55302.86.695, 55302.86.699, 55302.86.700, 55302.86.759, 55302.86.760, 55302.86.766, 55302.86.810, 55302.86.811, 55302.86.812,

55302.86.813, 55302.86.814, 55302.86.815, 55302.89.451, 55302.89.458, 55302.89.459, 55302.89.652, 55302.90.301, 55302.90.303, 55302.90.342, 55302.90.343, 55302.90.370, 55302.90.372, 55302.90.411, 55302.90.676, 55302.90.677, 55302.97.45, 55302.97.48, 55302.97.49, 55302.97.284, 55302.97.302, 55302.97.318, 55302.97.352, 55302.97.354, 55302.97.389, 55302.97.390, 55302.97.393, 55302.97.394, 55302.97.395, 55302.97.399, 55302.97.403, 55302.97.614, 55302.97.622, 55302.97.623, 55302.97.624, 55302.97.625, 55302.98.16, 55302.98.17, 55302.98.48, 55302.98.300, 55302.98.301, 55302.98.304, 55302.98.305, 55302.98.306, 55302.98.307, 55302.98.308, 55302.98.316, 55302.98.337, 55302.98.338, 55302.98.339, 55302.98.369, 55302.98.376, 55302.98.377, 55302.98.378, 55302.98.379, 55302.98.380, 55302.98.381, 55302.98.382, 55302.98.383, 55302.98.384, 55302.98.385, 55302.98.386, 55302.98.388, 55302.98.389, 55302.98.394, 55302.98.395, 55302.98.396, 55302.98.397, 55302.98.400, 55302.98.438, 55302.98.447, 55302.98.448, 55302.98.449, 55302.98.451, 55302.98.453, 55302.98.460, 55302.98.464, 55302.98.505, 55302.98.623, 55302.98.630, 55302.98.632, 55302.98.633, 55302.224.2, 55302.224.3, 55302.224.6, 55302.224.7, 55302.224.14, 55302.224.15, 55302.224.19, 55302.224.21, 55302.224.22, 55302.224.27, 55302.224.28, 55302.224.29, 55302.224.30, 55302.224.31, 55302.230.626, 55302.394.1, 55302.394.7, 55302.394.42, 55302.394.43, 55302.394.45, 55302.394.49, 55302.394.114, 55302.394.115, 55302.394.116, 55302.394.117, 55302.394.118, 55302.394.120, 55302.394.121, 55302.394.122, 55302.394.123, 55302.394.125, 55302.394.132, 55302.394.139, 55302.394.140, 55302.394.147, 55302.394.148, 55302.394.149, 55302.394.150, 55302.394.151, 55302.394.154, 55302.394.155, 55302.394.157, 55302.394.158, 55302.394.173, 55302.394.174, 55302.394.182, 55302.394.327, 55302.394.438, 55302.394.464, 55302.394.465, 55302.394.505, 55302.394.507, 55302.394.509, 55302.394.515, 55302.394.516, 55302.394.522, 55302.394.525, 55302.394.537, 55302.394.555, 55302.394.556, 55302.394.563, 55302.394.651, 55302.394.654, 55302.394.662, 55302.394.670, 55302.394.675, 55302.394.694, 55302.394.695, 55302.394.697, 55302.394.700, 55302.394.701, 55302.394.9505, 55302.394.9515, 55302.394.9516, 55302.394.9522, 55302.501.3993, 55302.518.6, 55302.518.7, 55302.520.2, 55302.520.19, 55302.520.21, 55302.520.23, 55302.520.24, 55302.520.26, 55302.520.28, 55302.526.13, 55302.526.14, 55302.526.15, 55302.526.16, 55302.526.17, 55302.526.18, 55302.526.19, 55302.526.20, 55302.701.108, 55302.701.117, 55302.701.118, 55302.701.119, 55302.701.9509, 55302.701.9517, 55302.774.4.

С инвестиционното предложение се предвижда реконструкция на съществуващ въздушен електропровод ВЛ 110 kV „Лисец“, чрез подмяна на съществуващите стълбове (стъпка в стъпка), мълниезащитно въже и проводници. Новите стълбове ще бъдат стоманорешетъчни, болтова конструкция, с антикорозионна защита „горещо поцинковане“ за две тройки фазови проводници тип АСО-400 и едно м.з. въже тип OPGW с вградени оптични влакна. Предвидени са за подмяна 73 стълба, като стълбове № 20 и № 21 ще се запазят и няма да се демонтират. Стълбовете ще се ситуирани на местата на съществуващите, с изключение на няколко стълба, които са изместени оптимално по остта на трасето в изпълнение на нормативни изисквания за осигуряване на нормирани габаритни разстояния, осигуряване на здраве и безопасност и др. действащи нормативни документи. Стълбовете ще бъдат изпълнени с типови фундаменти за плоско фундиране категоризирани на здрава почва.

ВЛ 110 kV „Лисец“ е въведена в експлоатация през 1957 г. и представлява връзка между п/ст „Панагюрище“ и п/ст „Медет“. Електропроводът започва от п/ст „Панагюрище“ на стълбове с триъгълно разположение на фазите до стълб № 7, оттам линията продължава на стълбове с хоризонтално разположение, като носителните са свободностоящи бетонни портали, а опъвателните са „френски“. В участъка стълб № 7 – стълб № 11, трасето се движи успоредно на ВЛ 110 kV „Бъта – Априлци“. През 2022 г., при пресичането на язовир Луда Яна електропроводът е изместен по ново трасе в участъка от стълб № 17 /стар/ до стълб № 22 /нов/. Междустълбие № 35-№ 36 е с дължина 404 м и е изпълнено със специални единични опъвателни стълбове тип СЕОВ, за овладяване на електрическите междустълбия. В участъка стълб № 46 – стълб № 68, трасето се движи успоредно на ВЛ 110 kV „Смолско - Душанци“. При стълб № 68 трасето преминава под горепосочената ВЛ и завършва в п/ст „Медет“.

Реконструкцията се налага поради влошено експлоатационно състояние, следствие на амортизация на електропровода, и е съобразена с развитието на електропотреблението и повишаване безопасността и надеждността на електрозахранването в региона. При реконструкцията на ВЛ 110 kV „Лисец“ се предвиждат следните дейности:

- демонтаж на съществуващи стълбове, фундаменти, проводници и изолаторни вериги;

- монтаж на нови стоманобетонни фундаменти;
- монтаж на нови стоманорешетъчни стълбове;
- монтаж на нови проводници и изолаторни вериги.

Предвиденото трасе за реконструкция на съществуваща ВЛ 110 kV „Лисец“ е с дължина 13,875 км, изцяло преминава през пресечен планински терен в землището на гр. Панагюрище.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. За целите на реконструкцията ще се използват съществуващи общински и републикански пътища.

Всички отпадъци, генерирани вследствие реализацията на обекта, ще се съхраняват и управляват, съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираната с глава шеста от Закона процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Част от трасето, предмет на ИП, преминава през границите на следните защитени зони: защитена зона BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-273 от 30 март 20012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 32 от 24.04.2012 г.) и защитена зона BG0001389 „Средна гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-274/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 43/21.05.2021 г.).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии и е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на следните мотиви:

1. ИП не предвижда обективна промяна в начина на трайно ползване на имотите – предмет на ИП.
2. С оглед констатацията в точка 1 и поставеното условие, при осъществяването на инвестиционното предложение:
 - 2.1. няма да има увреждане на природни местообитания и местообитания на видове – предмет на опазване на защитена зона BG0002054 „Средна гора“ и защитена зона BG0001389 „Средна гора“;
 - 2.2. не се очаква безпокойство на видове – предмет на опазване на защитена зона BG0002054 „Средна гора“ и защитена зона BG0001389 „Средна гора“;
 - 2.3. няма да бъде нарушен благоприятният природозащитен статус на видовете - предмет на опазване в защитена зона BG0002054 „Средна гора“ и защитена зона BG0001389 „Средна гора“;
 - 2.4. няма да има отрицателно кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитена зона BG0002054 „Средна гора“ и защитена зона BG0001389 „Средна гора“;
 - 2.5. не се очаква да има нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитена зона BG0002054 „Средна гора“ и защитена зона BG0001389 „Средна гора“.

Инвестиционното предложение се съгласува при следното УСЛОВИЕ:

По време на проектирането, строителството и експлоатацията на въздушния електропровод върху всички проводници да се проектират, монтират и поддържат дивертори, които ще направят проводниците по-видими за птиците и ще намалят риска от сблъсък.

Диверторите да бъдат с размери, брой и разстояние, на което ще се монтират един от друг, които да позволят постигне на максималния възможен предупредителен ефект върху птиците.

При констатиране на неизпълнение на даденото условие, посочено в настоящото решение, виновните лица носят административно-наказателна отговорност съгласно чл. 128 б от Закона за биологичното разнообразие.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят - съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14-дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд - гр. Пазарджик по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Решението губи правно действие, ако в продължение на 5 години от датата от издаването му, възложителят не започне действия по осъществяването на инвестиционното предложение.

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик



Дата: 17.09.2024г.