



РЕШЕНИЕ № 08-ОС/2025 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) (посл. доп. ДВ. бр. 70 от 20 Август 2024 г.) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), във връзка с чл. 6а, т. 2 от същата наредба, представено уведомление с вх. № ПД-01-299/15.05.2025 г. и доп. информация от 19.05.2025 г.

РЕШИХ:

Съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на съоръжение за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници с капацитет 20,4 MWh и мощност 10 MW с директна оптична връзка към телекомуникационната мрежа на ЕСО ЕАД“ в ПИ с идентификатор 55155.25.113, м. Мараша по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете - предмет на опазване в защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000“, в частност на защитена зона BG0002057 „Бесепарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.).

Местоположение: Описаният по-долу в таблицата поземлен имот (ПИ) в м. Мараша по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик:

ПИ с идентификатор	Землище (КККР)	Площ на целия ПИ (м ²)	Вид територия	Начин на трайно ползване	Разположение спрямо „Натура 2000“ (код на зоната)
55155.25.113	Пазарджик	5090	Земеделска	Изоставена орна земя	BG0002057

Възложител: „СЪНГЕО 2“ ЕООД, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Осъм“ № 16, ап. 2, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Обща информация за предложеното ИП: Настоящото ИП е внесено с уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда, но попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за ОС.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Имотът, предмет на ИП, **попада** в границите на една защитена зона от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на *ЗБР*, както следва:

- BG0002057 „Бесепарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че ИП е **допустимо** спрямо режима на защитена зона BG0002057 „Бесепарски ридове“.

Характеристика на ИП: С настоящото ИП се предвижда изграждане на система за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници, чрез комплексно оборудвани модули, които ще се поставят нетрайно на площ от 0,300 дка в рамките на ПИ с идентификатор 55155.25.113, м. Мараша по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик и ще се присъединят към съществуващите съоръжения за разпределение на ел. енергия.

Работата на системата за съхранение на електрическа енергия в батерии представлява съвкупност от оборудване за съхранението и преобразуване ДС/АС или АС/ДС и система за мониторинг и управление на процесите на заряд/разряд.

- Инсталираната мощност на обекта съгласно *Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката*, ПЗР, параграф 21, т.26В е номиналната променливо токова мощност - 10 000,0 kw
- Капацитет на модула за съхранение - 4 x 5100 kwh.
- Обща изходна АС мощност на инверторите - 4 x 2500 kw.
- Общ капацитет на системата за съхранение на ел. енергия – 20 400 kwh.
- Номинално напрежение на присъединяване - 20 kV.
- Брой на фазите - три.
- За обекта като основа на модула за съхранение ще се използва батерия в конфигурация CE – L – 5100 с капацитет 5100 kWh.
- За преобразуване на ел. енергията ще се използва преобразувател тип RCS 2500 АС, мощност 2500 kW.

Съгласно предварителен договор № ПРД – ССЕМ – 20 – 86/0312.2024 год., обектът ще се присъединява към РУ – 20 kV на подстанция „Острова“ 110/20 kV; КРУ № 35 „Резерва“, чрез изграждане на кабелна линия 20 kV от ОСЕЕ до точката на присъединяване КРУ в п/ст „Острова“.

За изграждане на кабелната линия е разгледано ИП „Трасе на подземен електропровод“ за присъединяване на ПИ с идентификатор 55155.25.113, м. Мараша по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик към електроразпределителната мрежа, подстанция „Острова“, находяща се в ПИ с идентификатор 55155.507.74 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и свързаният с него ПУП-ПП, съгласувано с писмо изх. № ПД-01-531-(3)/03.12.2024 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик, издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Изкопните земни маси ще бъдат използвани за обратно засипване. Отпадъците, генерирани по време на строителството, ще се депонират на определени за целта места. При експлоатация на обекта не се очаква формиране на битови отпадъци.

Отпадъците, които ще се генерират при експлоатация на обекта, ще се извозват от лицензирани фирми. Батериите, след края на експлоатация, ще се предават в специализирано предприятие за рециклиране на батерии.

ИП не е свързано с формиране на отпадъчни води.

Съгласуването на ИП се основава на следните

МОТИВИ:

1. Отчитайки местоположението, характерът на засегнатата площ, както и резултати от предишни извършвани проверки в тази местност, реализацията на ИП няма вероятност да доведе до дълготрайно и необратимо негативно въздействие върху видовия състав на характерната за района дива флора и фауна, предмет на опазване както в засегнатата защитена зона, така и в цялата мрежа „Натура 2000“;
2. Не се предполага създаването на трайна и непреодолима преграда, която да доведе до фрагментиране на миграционни коридори на видове, предмет на опазване в защитените зони, както и до увеличаване степента на фрагментация, спрямо първоначалното състояние и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, с което да се наруши кохерентността между защитените зони от мрежата „Натура 2000“;
3. Липсват данни, които да дават основание, че реализацията на ИП, ще доведе за унищожаване и/или увреждане в значителна степен на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
4. Реализацията на ИП не е свързана с дейности, които да доведат до промяна на ключови елементи на защитените зони, на екотони и възпрепятстване на достъпа на видовете до хабитати, в границите на защитените зони;
5. Реализацията на ИП не предполага генериране на емисии и отпадъци, във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на засегнатите защитени зони, вкл. и на цялата мрежа „Натура 2000“;
6. Имотът, предмет на ИП, попада в Предимно производствена – „Пп“ устройствена зона по действащият Общ устройствен план (ОУП) на община Пазарджик, за който има проведена съвместна процедура по екологична оценка и оценка за съвместимост и който е съгласуван със Становище по екологична оценка № 1-1/2019 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик;
7. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Пазарджик по реда на *Административно-процесуалния кодекс*.

На основание чл. 31, ал. 24 от *Закона за биологичното разнообразие* решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата от издаването му, възложителят не започне действия по осъществяването на ИП.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

Дата: 20.05.2025г.

